



LEGENDA:

- instalacja freonowa
- KL1 - numer pionu

UWAGI:  
- dokumentację rozpatrywać wielobranżowo,  
- przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować możliwości montażowe  
- agregaty klimatyzacji dostarczane z kompletem automatyki zabezpieczającą sterującą,  
- skropliny z klimatyzacji należy odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji za pomocą syfonu suchego lub wpiąć się przed syfon najbliższej umywalki. W przypadku gdy nie jest możliwe prowadzenie skroplin grawitacyjnie ze spadkiem należy przewidzieć pomki skroplin

**Paweł Miernicki**  
usługi inżynierskie

ul. Wyszogowa 41/88  
20-425 Lublin  
INWESTOR: Zakład Karny we Włodawie  
ul. Żołnierzy Win 19, 22-200 Włodawa

NIP 946 242 73 87  
TEL. 605 934 688

TEMAT: Poprawa efektywności energetycznej  
budynku administracji Zakładu Karnego we Włodawie  
ADRES: ul. Żołnierzy Win 19, 22-200 Włodawa  
działki nr ewid 87

FAZA  
PROJEKT TECHNICZY

Projektant	mgr inż. arch. Radosław Gruszka	LUB/0242/PWBS/18	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Charliński	LUB/0126/PWBS/15	

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJAKLIMATYZACJI I OGRZEWANIA	SKALA: 1:100 DATA: 06.2024r. NR RYS.: KL2
- RZUT 1 PIĘTRA	