

SZACUNKOWY BILANS MOCY

BILANS MOCY - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W SWAROŻYNIE							
Opis odbioru	Dane	Pz	kj	Pz	Iz	Informacje	Przewidywane zużycie energii
[-]	[-]	[kW]	[-]	[kW]	[A]	[-]	[kWh]
Budynki edukacyjne istniejące - szkoła + warsztaty	Moc umowna istniejąca	40	1	40	62,2	Moc zapotrzebowana istniejących obiektów	46000
Budynek edukacyjny B - projektowany	ok. 650m2	70	1	70	109,1	Moc zapotrzebowana projektowanego budynku	78000
Suma				110,2	171,2		
			wsp. globalny	Moc zap.	Prąd zap.		
Suma zapotrzebowana (dla 1 uk. pomiarowego)			0,82	90	140		
Bilans mocy - Budynek edukacyjny B - projektowany							
Powierzchnia	650	[m ²]					
Opis odbioru	Pi	kj	Pz	Uwagi			
[-]	[kW]	[-]	[kW]	[-]			
Oświetlenie	5,2	1	5,2	0,008 kW/m2			
Odbiory siłowe + ogrzewanie elektryczne lub klimatyzacja	65	1	65	0,1 kW/m2			
Suma	70,2						
Dane przyłącza istniejącego:							
Kod PPE	590243833013619636						
Symbol grupy taryfowej	C23						
Moc przyłączeniowa	90 kW						
Wielkość zabezpieczenia głównego przedlicznikowego	160A						
Napięcie zasilania	0,4kV						