

Nr sprawy: IR.261.02.2024	<p style="text-align: center;">Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa tel. 34 368 44 30, www.czestochowa.so.gov.pl, e-mail: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy, z możliwością przeprowadzenia negocjacji na: „ROBOTY BUDOWLANE – Wykonanie różnych robót remontowych na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie”</p>	Załącznik nr 1.B do SWZ Strona 1 z 2
-------------------------------------	---	--

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie B

I. MONTAŻ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania instalacji przyzywowej w toalecie dla osób ze szczególnymi potrzebami w segmencie „E” Sądu Okręgowego w Częstochowie.
2. W ramach instalacji Wykonawca zamontuje :
 - Komplet przycisków lub cięgno (linkę) uruchamiające alarm wzywania pomocy (w kolorze czerwonym przy muszli ustępowej (sedesie). W przypadku montowania przycisków w komplecie muszą być zamontowane dwa przyciski: jeden zamontowany do 40 cm od posadzki, a drugi na wysokości 80 – 110cm. Jeżeli montowane będzie cięgno (linka)to powinno się kończyć nie wyżej niż 10cm na posadzką i sięgać min do 180cm.
 - Przycisk odwołania alarmu odpowiednio oznaczony i umiejscowiony tak aby nie był mylony z przyciskiem wzywania pomocy.
 - Sygnalizatory optyczne i dźwiękowe umieszczone:
 - jeden nad drzwiami wejściowymi do toalety
 - drugi na korytarzy w segmencie „F” (zgodnie z załączonym plikiem .pdf)
3. Zamontowany system powinien być zasilany z sieci elektrycznej 230V. Wykonawca może doprowadzić zasilanie z tablicy rozdzielczej w seg. „F” (w tablicy jest rezerwowe zabezpieczenie).

Pomieszczenie toalety wyłożone jest płytkami ceramicznymi (podłoga cała powierzchnia, ściana do wysokości 210 cm (40cm pas bez płytek do sufitu), a sufit wykonany jest z podwieszonych płyt GK. Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany będzie do pomalowania miejsc w których zostaną wykonane bruzdy, otwory lub całej ściany/sufitu aby zachować jednolitą kolorystykę.

W załączeniu kopia planu seg. „EFG” z zaznaczonymi miejscami montażu elementów systemu przyzywowego.

II. NAPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I WYMIANA PUSZEK INSTALACJI PRZECIWOBŁODZENIOWEJ

1. Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego:
 - a) Wymiana w seg. „A” 5 (pięciu) lamp i seg. „D” 1 (jednej) (łącznie 6) lampy z modułem oświetlenia awaryjnego (oprawy rastrowe 60x60 w suficie podwieszanym, nie działa oświetlenie awaryjne) na lampy LED. Zamawiający dopuszcza montaż oprawy oświetleniowej LED i osobnego modułu oświetlenia awaryjnego:
 - korytarz seg. D p.4 - 1 szt.
 - korytarz seg. A p.3 - 3 szt.
 - korytarz seg. A p.2 - 2 szt.

W przypadku montażu dodatkowej lampy rozdzielnie okablowania wykonać poza oprawą lampy podstawowej

- b) Instalację 30 lamp oświetlenia awaryjnego w salach rozpraw seg. „E” (natynkowych montowanych na suficie) z autotestem i podtrzymaniem 3 godzinny obok funkcjonujących obecnie (uszkodzony moduł awaryjny) lamp dwufunkcyjnych (oświetlenie podstawowe+awaryjne) - wyłączenie części awaryjnej w lampach 60x60 natynkowych. Lampy są zamontowane na suficie podwieszanym GK. Przełączenie do nowych lamp awaryjnych wykonać poza obecnie funkcjonującymi lampami. Wymiana 1 (jednej) lampy dwufunkcyjnej oświetlenia podstawowego+awaryjnego w rozdzielni elektrycznej lub montaż lampy oświetlenia awaryjnego (natynkowej montowanej na suficie) z autotestem i podtrzymaniem 3 godzinny obok funkcjonującej obecnie (uszkodzony moduł awaryjny) lampy dwufunkcyjnej (oświetlenie podstawowe+awaryjne - wyłączenie części awaryjnej), natynkowa. W przypadku montażu dodatkowej lampy rozdzielnie okablowania wykonać poza oprawą lampy podstawowej.
- c) Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego (piktogramy) ściennie i sufitowe) – 62 lampy z podtrzymaniem 3 godziny i autotestem. Segment „EFG” w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Nr sprawy: IR.261.02.2024	<p style="text-align: center;"> Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa <small>tel. 34 368 44 30, www.czestochowa.so.gov.pl, e-mail: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy, z możliwością przeprowadzenia negocjacji na:</small> „ROBOTY BUDOWLANE – Wykonanie różnych robót remontowych na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie” </p>	Załącznik nr 1.B do SWZ Strona 2 z 2
-------------------------------------	---	--

- d) Wymiana 4 (czterech) lamp zewnętrznych (IP65) sieciowo awaryjnych (oświetlenie podstawowe i awaryjne) zamontowane przy wejściach do segmentów „EFG” Sądu Okręgowego. Czas pracy awaryjnej 3godziny.
 - e) Wymianę 2 lamp świetlówkowych na LED’owe natynkowe w pokoju archiwisty parter seg. „E” Zamawiający dopuszcza montaż jednej lampy przy założeniu, że spełni ona wymogi wartości oświetlenia dla pomieszczenia archiwisty.
 - f) Wymiana trzech lamp oświetlenia ewakuacyjnego (naściennego) przy wejściu głównym do kompleksu budynków sądowych przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
2. Po wymianie wykonać pomiar oświetlenia celem sprawdzenia spełnienia normy dla oświetlenia roboczego i awaryjnego.
 3. Wymiana puszek połączeniowych systemu antyoblodzeniowego (12 szt.) oraz sprawdzenie stabilności połączeń. Dostęp do instalacji z dachu płaskiego.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

Sąd Rejonowy w Lublińcu

ADRES INWESTYCJI:

Lubliniec, ul. Sobieskiego 8

NAZWA INWESTORA:

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ADRES INWESTORA:

Częstochowa, ul Dąbrowskiego 23/35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Wojciech Bociąga

DATA OPRACOWANIA:

08.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SR Lubliniec ul. Sobieskiego 8			
1 d.1	KNP 02 0815 -01.02	Krycie koryt i zlewów dachowych o pow. do 2 m2 papą - dwie warstwy klejone z grzaniem lepiku	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		3,8 * 5,5	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
3 d.1	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		(3,8 * 2 + 5,5 * 2) * 0,15	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
4 d.1	KNR AT-26 0102-02 analogia	Grunтовanie ścian	m2		
		3,7 * 2 * 2,7 + 5,3 * 2,7 * 2 + 3,7 * 5,3	m2	68,210	
				RAZEM	68,210
5 d.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną	m2		
		68,21	m2	68,210	
				RAZEM	68,210
6 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien, rur, regałów folią	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,7 * 5,3	m2	19,610	
				RAZEM	19,610