

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA [m²]		
NR POM.	POMIESZCZENIE	UŻYTKOWA
1/1	WIATROŁAP	5,75
1/2	KOMUNIKACJA	16,03
1/3	SZATNIA	12,41
1/4	WC_DAMSKI/MĘSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	7,20
1/5	POM.PORZĄDKOWE	2,94
1/6	PRZECH.MLEKA_I_MYCIE_BUTELEK	4,33
1/7	MYCIE_I_SUSZENIE_NOCNIKÓW	3,49
1/8	SALA_ZAJĘĆ	57,67
1/9	WC_DZIECI	12,99
1/10	MAGAZYNEK	6,54
	ŁĄCZNIE :	129,35m²
1/11	KOMUNIKACJA	33,00
1/12	KOMUNIKACJA	47,79
	ŁĄCZNIE :	210,14m²

1. Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
2. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia rurąży ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
3. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
4. Kanały prowadzić nad sufitem podwieszanym
5. Kanały od skrzynek rozdzielczych do anemostatów wykonać z PE-FLEX fi90
6. Zastosować przepustnice regulacyjne przed każdym anemostatem
7. Anemostaty podłączyć do rur spiro poprzez przewody elastyczne typu flex
8. Rury izolować zgodnie z opisem technicznym
9. Na kanałach: czepnym, wyrzutowy, nawiewnym oraz wywiewnym należy zamontować tłumiki akustyczne
10. Piony na elewacji obudować i dostosować wizualnie do istniejącej elewacji
11. Skropliny z centrali odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

- kanał czerpny
- kanał wyrzutowy
- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- tłumik akustyczny
- anemostat okrągły
- kanałowy wentylator osiowy

N1 W1 — Rekuperator nawiewno-wywiewny N1-W1
Vn = Vw = 300 m3/h
Klasa efektywności energetycznej: A
Nagrzewnica wstępna - elektryczna - 1,5kW
Zintegrowana automatyka

N2 — Rekuperator nawiewny N2
Vn = 250 m3/h
Nagrzewnica - elektryczna - 3-3,5kW
Zintegrowana automatyka

Inwestycja

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT. NA KLUB DZIECIĘCY

26-260 Fałków
działki nr ewidencyjny 1223, 1222/3
obręb ewiden. 0004 Fałków
jednostka ewiden. 260501_2 Fałków

Inwestor

Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Biuro projektowe

MDOM PROJEKTY BUDOWLANE

Pracownia Projektowa MDOM
Michał Pawlikowski
ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Końskie
tel. 782 683 751
e-mail: pbm-dom@o2.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Szczepan Grzegorczyk	SWK/0237/ PWBS/19	
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Kłamka	SWK/0085/ PWBS/21	

Stadium	Skala
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100
Branża: SANITARNA	Data: 07.2024
Obiekt: KLUB DZIECIĘCY	

Przedmiot rysunku

Instalacja wentylacji mechanicznej

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PW - S - 05