

L.P	RODZAJ POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²] UŻYT.
1	WIATROLAP	gres	5,70
2	HALL	gres	29,40
3	SALA ODDZIAŁOWA	wykładzina PCV	61,00
4	POM. BIUROWE	wykładzina PCV	19,40
5	POM. GOSPODARCZY	gres	2,80
6	ROZDZIELNIA KUCHENNA	wykładzina PCV	10,00
7	WC DLA PERSONELU	wykładzina PCV	3,60
8	ŁAZIENKA	wykładzina PCV	18,20
9	SYPIALNIA	wykładzina PCV	31,40
10	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	7,80
11	SZATNIA +WÓZKOWNIA	wykładzina PCV	20,40
SUMA			209,70

- łącznik oświetlenia jednobiegunowy IP20
- łącznik oświetlenia jednobiegunowy IP44
- łącznik oświetlenia grupowy IP20
- łącznik oświetlenia schodowy IP20
- łącznik oświetlenia grupowy IP44
- czujnik ruchu sufitowy
- zespół gniazd wtykowych: 2x230V 2P+Z, 2xRJ45,



wypust kablowy

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z IP44

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z p/t

oprawa natynkowa ścienna LED z czujnikiem ruchu, 25W, IP67

Oprawa LED 24W 3100lm IP44

Oprawa LED do wbudowania lub nabudowania 4100lm 41W 4000K IP44

Oprawa LED do wbudowania 1900lm 22W 4000K IP44

Oprawa awaryjna LED 2W montaż ścienny h=2,3m CNBOP


(nad urządzeniami ppoż)

Oprawa awaryjna LED 3W antypaniczna CNBOP

ES-SYSTEM S.A. oprawa aw. zewn. OP20S 1,2 TA 1 N IP65 –20°C

Tabliczka fluorescencyjna – piktogram ewakuacyjny

wentylator łazienkowy zasilić z obwodu oświetlenia, włączany wraz ze światłem

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE & SERWIS	TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIĘCY 26-330 ŻARNÓW, UL. POLNA 1. DZIAŁKA NR 296/1, 295/3, OBRĘB 0040 ŻARNÓW		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEN	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Projektowo-Usługowy "DELTA" Jacek Jakubowski ul. Kwiatowa 32, 97-500 Piotrków Tryb. NIP: 771-256-52-69 zjadulka@o2.pl	PROJEKTANT: Andrzej GOSZCZYŃSKI	372/04/WŁ	
	ASYSTENT PROJEKTANTA Jacek JAKUBOWSKI		
PAZA	Krzysztof GORTYŃSKI		
BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA		
NR RYS.	Andrzej KACPEPSKI	UANI.IV.102207/081	
SKALA	1:100	DATA	03.2024
Plan instalacji elektrycznej			