

Znak sprawy: **GNO.6630.102.2023****PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu
w dniu

Wnioskodawca: eRWu PROJEKT Rafał Włodarczyk

Polna 12

97-420 Szczerców

Lokalizacja: m. Wieluń, obr. 4, 8, dz. zgodnie z PZT

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Robert Matczak - Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Opis przedmiotu narady:

1. uzgodnienie sieci energetycznej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadnianego Data	Stanowisko uczestnika
1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
4	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
5	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej

6	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
7	Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wielkopolskiej S.A.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
8	MARGONET s.c. P. Parzyjagła; M. Janik		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
9	EWE energia sp. z o.o.	Piotr Ciupa 30-10-2023 08:41:40	<p>1.Przebieg prac w pobliżu gazociągów należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem.</p> <p>2.O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.</p> <p>3.Prace ziemne w pobliżu gazociągów inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE energia sp. z o.o.</p> <p>4.Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zblizeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.).</p> <p>5.Rzeczne wysokościowe i grubości warstw podbudowy należy zaprojektować w taki sposób aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej cianki przewodowej gazociągu wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.</p> <p>6.Uzbrojenie zlokalizowane na gazociągach (zasady) należy podnieść do rzędnych projektowanej nawierzchni chodnika.</p> <p>7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia infrastruktury gazowej należy przewidzieć możliwość przełożenia infrastruktury gazowej. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie</p>

			<p>nowych warunków technicznych.</p> <p>8.Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy uzupełnić podkłady mapowe o nowo wybudowane przyłącza i sieci gazowe.</p> <p>9.Projekt oraz przebudowa drogi będzie sfinansowana ze środków inwestora budowy drogi.</p> <p>10.Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i moralną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.</p> <p>11.W przypadku konieczności prac na otwartym gazociągu (awaria, budowa przyłącza itp.) Inwestor wyda zgodę na otwarcie nawierzchni. Jednocześnie EWE energia sp. z o.o. zobowiązuje się do odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.</p> <p>12. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia są Warunki techniczne wydane na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. W. Barbary 26, 98-300 Wielu z dnia 17.05.2023 r, znak pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT</p> <p>12.Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.</p> <p>13.W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są : Piotr Ciupa kom. 795 529 261</p>
10	NEXERA Holding Sp. z o.o.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
11	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp.z o.o	<p>Paweł Misiak</p> <p>30-10-2023 13:21:45</p>	Brak warunków technicznych gestora sieci wodociągowej. Wymiana dwóch przyłączy wodociągowych oraz wymiana odcinka sieci wodociągowej z a-c na PE
12	ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.	<p>Przemysław Drozdek</p> <p>25-10-2023 10:55:33</p>	brak uwag

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
4	URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
5	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
6	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
7	Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
8	MARGONET s.c. P. Parzyjagła; M. Janik		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
9	EWE energia sp. z o.o.	Piotr Ciupa 30-10-2023 08:41:40	1.Przebieg prac w pobliżu gazociągów należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem. 2.O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób. 3.Prace ziemne w pobliżu gazociągów inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą wykopu

racznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE energia sp. z o.o.

4. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie

z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.).

5. Różne wysokości i grubości warstw podbudowy należy zaprojektować w taki sposób, aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi przewodowej gazociągu wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.

6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazociągu (zasuwie) należy podnieść do rzędnych projektowanej nawierzchni chodnika.

7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia infrastruktury gazowej należy przewidzieć możliwość przełożenia infrastruktury gazowej. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych.

8. Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy uzupełnić podkłady mapowe o nowo wybudowane przyłącza i sieci gazowe.

9. Projekt oraz przebudowa drogi będzie sfinansowana ze środków inwestora budowy drogi.

10. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

11. W przypadku konieczności prac na otwartym gazociągu (awaria, budowa przyłącza itp.) Inwestor wyda zgodę na otwarcie nawierzchni. Jednocześnie EWE energia

sp. z o.o. zobowiązuje się do odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.

12. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia są Warunki techniczne wydane na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. w. Barbary 26, 98-300 Wielu z dnia 17.05.2023 r., znak

			pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT 12.Niniejsze uzgodnienie zachowuje wa no przez okres 2 lat od daty jego wydania. 13.W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu s : Piotr Ciupa kom. 795 529 261
10	NEXERA Holding Sp. z o.o.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
11	PRZEDSI BIORSTWO KOMUNALNE Sp.z o.o	Paweł Misiak 30-10-2023 13:21:45	Brak warunków technicznych gestora sieci wodoci gowej. Wymiana dwóch przył czy wodoci gowych oraz wymiana odcinka sieci wodoci gowej z a-c na PE
12	ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.	Przemysław Drozdek 25-10-2023 10:55:33	brak uwag

3 uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	POWIATOWY ZARZ D DRÓG		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
2	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
4	URZ D MIEJSKI W WIELUNIU		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
5	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łód - Teren Rejon Energetyczny Bełchatów		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
6	Orange Polska S.A. Dział Zarz dzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej

7	Telekomunikacja Zwi zku Gmin Ziemi Wielu skiej S.A.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
8	MARGONET s.c. P. Parzyjała; M. Janik		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
9	EWE energia sp.z o.o.	Piotr Ciupa 30-10-2023 08:41:40	<p>1.Przebieg prac w pobli u gazoci gu nale y prowadzi zgodnie z przedstawionym projektem.</p> <p>2.O planowanym terminie rozpocz cia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 tygodni przed ich rozpocz ciem. W zawiadomieniu nale y wskaza termin rozpocz cia, osob bezpo rednio odpowiedzialn za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osob reprezentuj c inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.</p> <p>3.Prace ziemne w pobli u gazoci gu inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, metod wykopu r cznego z zachowaniem szczególnej ostro no ci i pod nadzorem pracowników EWE energia sp. z o.o.</p> <p>4.Przy skrzy owaniach z gazoci giem i zbli eniach nale y zachowa odległo ci oraz zabezpieczenia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a w szczególno ci zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.).</p> <p>5.Rz dne wysoko ciowe i grubo warstw podbudowy nale y zaprojektowa w taki sposób aby odległo pionowa mierzona od górnej zewn trznej cianki przewodowej gazoci gu wynosiła nie mniej ni 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.</p> <p>6.Uzbrojenie zlokalizowane na gazoci gu (zasuwy) nale y podnie do rz dnych projektowanej nawierzchni chodnika.</p> <p>7.W przypadku wyst pienia niewystarczaj cej gł boko ci poło enia infrastruktury gazowej nale y przewidzie mo liwo przeło enia infrastruktury gazowej. W takim przypadku nale y wyst pi z wnioskiem o okre lenie nowych warunków technicznych.</p> <p>8.Przed przyst pieniem do wykonania prac budowlanych nale y uzupełni podkłady mapowe o nowo wybudowane przył cza i sieci gazowe.</p>

			<p>9. Projekt oraz przebudowa drogi b/dzie sfinansowana ze środków inwestora budowy drogi.</p> <p>10. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i moralną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.</p> <p>11. W przypadku konieczności prac na otwartym gazociągu (awaria, budowa przyłacza itp.) Inwestor wyda zgodę na otwarcie nawierzchni. Jednocześnie EWE energia sp. z o.o. zobowiązuje się do odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.</p> <p>12. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia są Warunki techniczne wydane na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. w. Barbary 26, 98-300 Wielu z dnia 17.05.2023 r, znak pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT</p> <p>12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.</p> <p>13. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są: Piotr Ciupa kom. 795 529 261</p>
10	NEXERA Holding Sp. z o.o.		Brak udziału w Naradzie Koordynacyjnej
11	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.	<p>Paweł Misiak</p> <p>30-10-2023 13:21:45</p>	Brak warunków technicznych gestora sieci wodociągowej. Wymiana dwóch przyłączy wodociągowych oraz wymiana odcinka sieci wodociągowej z a-c na PE
12	ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.	<p>Przemysław Drozdek</p> <p>25-10-2023 10:55:33</p>	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

