

Widok Złącza kablowego
ZK2
Skala 1:10



9	Złącze kablowe	Obudowa z tworzywa	520x600x245 (WxSxG)	kpl.	1		Z prefabrykowanym fundamentem
8	Rozłącznik izolacyjny instalacji PV	3– biegunowy	100A	szt.			Z wyzwalaczem wzrostowym
7	Ogranicznik przpięć	T1+T2 (TNS)	In(8/20)us=25kA; Imax (8/20)us=50kA; Up ≤1,5kV	szt.	1		
6	Wyłącznik instalacyjny	3– biegunowy	B50A	szt.	1		Zasilanie z inwertera
5	Listwa zaciskowa	4x120mm2	typowa	szt.	1		
4	Szyna TH35	.		szt.	1		
3	Rozłącznik bezpiecznikowy	NH 160A (00)	.	szt.	1		
2	Szyna N	.		szt.	1		
1	Szyna PEN	.	.	szt.	1		
Lp.	*Wyszczególnienie*	*Typ*	*Dane techniczne*	*Jedn*	*Ilość*	*Katalog*	*Uwagi*

Układ sieciowy	TNC-S
System ochrony przeciwporażeniowej: - samoczynne wyłączenie zasilania - połączenia wyrównawcze	

Zmiana nr:	*Data:*	*Treść zmiany:*	*Podpis:*

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

Biuro projektowe:
Elektroprojekt® S.A.
Oddział w Lublinie
Elektroprojekt S.A.
20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53A
tel. 81-744 00 11;
lublin@elektroprojekt.pl
www.elektroprojekt.pl

Faza projektu:	*Branża:*
Projekt Wykonawczy	ELEKTRYCZNA

Zespół autorski:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Numer uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant:	mgr inż. Mieczysław Niedźwiecki	elektryczna	LUB/0210/POOE/11	
Projektant:	.	.	.	
Projektant:	.	.	.	
Opracowanie:	mgr inż. Adrian Woźniak	elektryczna	.	
Sprawdzający:	.	.	.	

Nr umowy:	*Część:*	*Tom:*	*Data:*
EP9-2368/2024	.	4	05.2024

Obiekt:
BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Południowa 2a
Działka nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dziesiąta II, ark. 17
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Tytuł rysunku:
Widok złącza kablowego ZK2
.
.

Nr archiwalny:	*Rewizja:*	*Format:*	*Skala:*	*Arkusz:*	*Nr kolejny:*
8-07 709	00	A4+	1:10	.	E-02