

WEKTOR-P

Kowalscy Spółka Jawna

09-402 Płock, ul. Dworcowa 2 B
tel. +48 24 262-70-50; +48 24 264-04-90
fax. +48 24 267-34-90

Nr konta: 90 1020 3974 0000 5102 0101 8878
Bank PKO BP SA II/o Płock
email: projekty@wektor-p.pl
www.wektor-p.pl

NIP: 774-29-76-088
REGON: 140804425

Egz.

Nr pracy:	AK – 1010/008/2024	TOM I	
Nazwa elementu projektu budowlanego:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)		
Adres obiektu:	pl. Narutowicza 4 09-404 Płock	nr ewidencyjny gruntów: 985, 991/22 obręb ewidencyjny: 0008 Śródmieście jednostka ewidencyjna: Miasto Płock	
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Płocku pl. Narutowicza 4 09-404 Płock		
Kategoria obiektu budowlanego: XII			
Zakres opracowania i funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych		PŁOCK 02.04.2024 r.
ARCHITEKTURA Projektant	mgr inż. arch. Marta Siodlak upr. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej MA-1798, nr upr. MA/047/05		Podpis:
KONSTRUKCJA Projektant	dr inż. Marek Kapela upr. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/BO/6608/01, nr upr. 55/89		Podpis:
Zawartość:	Według spisu treści		
Liczba stron:	41	Liczba rysunków:	14
Aktualizacja na dzień:			

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	2
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ		
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO		
Zakres opracowania i funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	PŁOCK 02.04.2024 r.
ARCHITEKTURA Sprawdzający	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej MA-2121, nr upr. MA/015/09	Podpis:
KONSTRUKCJA Sprawdzający	mgr inż. Marcin Kowalski upr. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/BO/0081/14, upr. bud. MAZ/0215/POOK/14	Podpis:

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	3
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

Spis treści

1	Dane ogólne	5
1.1	Przedmiot opracowania	5
1.2	Podstawy formalne opracowania	5
1.3	Inwestor	5
1.4	Lokalizacja obiektu	5
1.5	Autorzy opracowania	6
1.6	Zakres pracy	6
2	Dokumenty formalne	7
2.1	Oświadczenie projektanta branży architektonicznej	7
2.2	Oświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej	8
2.3	Oświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej	9
2.4	Oświadczenie sprawdzającego branży konstrukcyjnej	10
2.5	Uprawnienia projektanta branży architektonicznej	11
2.6	Zaświadczenie projektanta branży architektonicznej	12
2.7	Uprawnienia Sprawdzającego branży architektonicznej	13
2.8	Zaświadczenie Sprawdzającego branży architektonicznej	14
2.9	Uprawnienia projektanta branży Konstrukcyjnej	15
2.10	Zaświadczenie projektanta branży Konstrukcyjnej	17
2.11	Uprawnienia Sprawdzającego branży Konstrukcyjnej	18
2.12	Zaświadczenie Sprawdzającego branży Konstrukcyjnej	20
3	Projekt architektoniczno-budowlany	21
3.1	Dane ogólne	21
3.2	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	21
3.3	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego .	21
3.4	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu	22

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	4
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3.5	Charakterystyczne parametry obiektu	22
3.6	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	23
3.7	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	23
3.8	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	23
3.9	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne	23
3.10	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.....	23
3.11	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.....	24
3.12	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.	24
3.13	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.....	24
3.14	Ochrona przeciwpożarowa budynku	24
3.15	Ochrona konserwatorska – szczegółowy zakres projektu objęty pozwoleniem konserwatorskim	24
3.16	Szczegółowy zakres prac objęty wystąpieniem.....	25
3.16.1	Wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach	25
3.16.2	Wzmocnienie rys i pęknięć kotwami spiralnymi.....	25
3.16.3	Wzmocnienie sklepień ceramicznych.....	26
3.16.4	Rozbiórka i odtworzenie wybranych ścian na piętrze	26
4	Część graficzna	27

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	5
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

1 DANE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest „Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)." zlokalizowanego na Placu Narutowicza 4 w Płocku na działce nr 985 i części działki nr 991/22.

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 46/164W, data wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta Płocka (nr rejestru zabytków: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Nie sporządza się Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie Art. 34 pkt 3a Prawa Budowlanego. Całość zamierzenia inwestycyjnego zawarta jest w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

1.2 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa (nr pracy AK-1010/008/2024) zawarta pomiędzy Pracownią Projektową WEKTOR-P Kowalscy Sp. J. z siedzibą w Płocku przy ulicy Dworcowej 2B, a Zlecającym Skarbem Państwa – Sądem Okręgowym w Płocku, 09 - 404 Płock, plac Gabriela Narutowicza 4.

1.3 INWESTOR

Sąd Okręgowy w Płocku
pl. Narutowicza 4
09-404 Płock

1.4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Sąd Okręgowy w Płocku
pl. Narutowicza 4
09-404 Płock

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	6
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

1.5 AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inż. arch. **Marta Siodlak** - upr. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej MA-1798, nr upr. MA/047/05

mgr inż. arch. **Paweł Hibner** - upr. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej MA-2121, nr upr. MA/015/09

dr inż. **Marek Kapela**- upr. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/BO/6608/01, nr upr. 55/89

mgr inż. **Marcin Kowalski** - upr. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/BO/0081/14, upr. bud. MAZ/0215/POOK/14

inż. **Bartosz Sikorski**

1.6 ZAKRES PRACY

Zakres prac objęty opracowaniem:

- wykonanie wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży;
- wzmocnienie sklepień parteru;
- rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	7
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2 DOKUMENTY FORMALNE

2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

Marta Siodłak

(imię i nazwisko)

Płock, dnia 02.04.2024 r.

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obrońców Płocka 1920 r. nr 19 m 1

(ulica)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, składam niniejsze oświadczenie, jako **projektant** / ~~sprawdzający~~ projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany **w miejscowości Płock pl. Narutowicza 4**

Jednostka ewiden.: **Miasto Płock**

Obręb ewidencyjny: **Śródmieście**

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: **dz. nr ew. 985, 991/22**

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został **zaprojektowany** / ~~sprawdzony~~ na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych:

upr. proj. MA/047/05, nr MA-1798

w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	8
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.2 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

Paweł Hibner

(imię i nazwisko)

Płock, dnia 02.04.2024 r.

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bielska 10 lok. 7

(ulica)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, składam niniejsze oświadczenie, jako ~~projektant~~ / **sprawdzający** projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany **w miejscowości Płock pl. Narutowicza 4**

Jednostka ewiden.: **Miasto Płock**

Obręb ewidencyjny: **Śródmieście**

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: **dz. nr ew. 985, 991/22**

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został ~~zaprojektowany~~ / **sprawdzony** na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych:

upr. proj. MA/015/09, nr MA-2121

w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	9
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Marek Kapela
(imię i nazwisko)

Płock, dnia 02.04.2024 r.

09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 23A
(ulica)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, składam niniejsze oświadczenie, jako **projektant** / ~~sprawdzający~~ projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany *w miejscowości* Płock pl. Narutowicza 4

Jednostka ewiden.: **Miasto Płock**

Obręb ewidencyjny: **Śródmieście**

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: **dz. nr ew. 985, 991/22**

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został **zaprojektowany** / ~~sprawdzony~~ na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych:

upr. proj. 55/89, nr MAZ/BO/6608/01

w specjalności: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	10
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.4 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Marcin Kowalski

(imię i nazwisko)

Płock, dnia 02.04.2024 r.

09-402 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworcowa 2B

(ulica)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, składam niniejsze oświadczenie, jako ~~projektant~~ / **sprawdzający** projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.)

Zlokalizowany **w miejscowości Płock pl. Narutowicza 4**

Jednostka ewiden.: **Miasto Płock**

Obręb ewidencyjny: **Śródmieście**

na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: **dz. nr ew. 985, 991/22**

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został ~~zaprojektowany~~ / **sprawdzony** na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych:

upr. proj. MAZ/0215/POOK/14, nr MAZ/BO/0081/14

w specjalności: **KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ**

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	11
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.5 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 6 grudnia 2005 roku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
ul. Małalińskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/214/05
numer ewidencyjny uprawnień: MA/047/05

DECYZJA NR KK/063/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

stwierdza się, że

Pani magister inżynier architekt **MARTA JOANNA SIODLAK**
urodzona dnia 20.05.1977 roku

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA

arch. Antoni Beill

Wiceprzewodniczący OKK MOIA

arch. Edward Wysocki

Sekretarz OKK MOIA

arch. Tomasz Bluszkowski

Członek OKK MOIA

arch. Janusz Pachowski

Członek OKK MOIA

arch. Andrzej Sowa

Członek OKK MOIA

arch. Anna Wojterska – Talarczyk

Członek OKK MOIA

arch. Krzysztof Igor Żerosławski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Marta Joanna Siodlak
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
 - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
 - Okręgowa Rada Izby Architektów.
3. a/a



WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	12
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.6 ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marta Joanna SIODŁAK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/047/05**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1798**.

Członek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2024 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.


Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1798-Y42B-D955-3DA8-1FD3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	13
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.7 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/094/09
Nr upr. MA/015/09

Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.

DECYZJA KK/023/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z późn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

stwierdza się, że

Pan magister inżynier architekt **Paweł Maciej Hibner**
ur. dnia 18.10.1976 r.
**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastępca Przewodniczącego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa



Sekretarz OKK MOIA arch. Elżbieta Dziubak

Członek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Członek OKK MOIA arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MOIA arch. Stanisław Stefanowicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Paweł Hibner
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna: 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, 2) Okręgowa Rada Izby Architektów.
3. aa

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	14
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.8 ZAŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paweł Maciej HIBNER

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/015/09**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-2121**.

Członek czynny od: 08-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-09-2023 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-2121-5E68-2316-BCA7-CD48

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	15
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.9 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

URZĄD WOJEWÓDZKI W PŁOCKU

Płock 20 kwietnia 1989 r

Nr ewid. 55/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2ust.1, §4ust.2 i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z późniejszymi zmianami)

Obywatel MAREK K A P E L A

magister inżynier budownictwa

urodzony(a) dnia 21 listopada 1955 r. w Elblągu

o t r z y m u j e

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.-

p.o. Dyrektora Wydziału

mgr inż. Marek Raźniowski
Zastępca Dyrektora

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	16
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ
Państwowej Służby Ochrony Zabytków
 w Płocku
 09-400 Płock, ul. Zduńska 13A
 tel. 62-76-71, tel./fax 62-75-58

Płock, 23 listopada 1998 roku.

PSOZ.5349-I/14/98.

ZAŚWIADCZENIE NR 13/98

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 roku o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U.Nr 16, poz. 55), **stwierdzam, że:**

Pan : dr inż. Marek KAPELA,

urodzony : 21 listopada 1955 roku w Elblągu,

zamieszkały : 09-400 Płock, ul. Wyspiańskiego 23 A,

posiada kwalifikacje określone w § 17 i 18 cytowanego rozporządzenia i może wykonywać prace w zakresie:

projektowania i nadzorowania w specjalnościach techniczno – budowlanych przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.

Niniejsze zaświadczenie może być cofnięte w razie ujawnienia, po jego wydaniu okoliczności, które mają wpływ na zakres prowadzonych prac lub nieprzestrzeganie postanowień ustawy o ochronie dóbr kultury oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

Opłatę skarbową pobrano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z up. Wojewody
 Wojewódzki Konserwator Zabytków
E. Jaszczak
 mgr inż. Ewa Jaszczak

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	17
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.10 ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KJ1-79M-U9G *

Pan MAREK KAPEŁA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6608/01
 adres zamieszkania ul. WYSPIAŃSKIEGO 23A, 09-400 PŁOCK
 jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.




WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	18
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.11 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/450/13/K

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Piotr Kowalski
magister inżynier
ur. dnia 6 października 1984 roku w Płocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0215/POOK/14
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu architektoniczno – budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	19
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- 1/ dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Leszek Ganowicz



Otrzymują:

1. Pan Marcin Piotr Kowalski
ul. Dworcowa 2 B
09-402 Płock
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	20
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

2.12 ZAŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FAS-Y48-19T *

Pan **MARCIN PIOTR KOWALSKI** o numerze ewidencyjnym **MAZ/BO/0081/14**
adres zamieszkania **ul. DWORCOWA 2 B, 09-402 PŁOCK**
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	21
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 DANE OGÓLNE

Temat opracowania: „Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku tj. budynku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków (wpis do rejestru zabytków pod nr 46/164W z dnia 8 grudnia 1958 r.).” zlokalizowanego na Placu Narutowicza 4 w Płocku na działce nr 985 i części działki nr 991/22.

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 46/164W, data wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta Płocka (nr rejestru zabytków: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Nie sporządza się Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie Art. 34 pkt 3a Prawa Budowlanego. Całość zamierzenia inwestycyjnego zawarta jest w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.

Zakres prac objęty opracowaniem:

- wykonanie wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży,
- wzmocnienie sklepień parteru,
- rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych.

3.2 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt będący przedmiotem projektu jest budynkiem Sądu Okręgowego i został zaliczony do kategorii XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.

3.3 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposób użytkowania nie zmienia się w stosunku do istniejącego – budynek sądu.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	22
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3.4 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projekt dotyczy części budynku Sądu Okręgowego zlokalizowanego w części północno-zachodniej działki nr 985 od strony ulicy Teatralnej i Parku na Wzgórzu Tumskim. Skrzydło budynku stanowi część zespołu budynków sądu zlokalizowanych wokół trzech wewnętrznych dziedzińców.

Część budynku podlegająca opracowaniu jest dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona w południowo-wschodniej części skrzydła. Na elewacjach rozmieszczono regularnie okna, kondygnacje przedzielone są gzymsami międzypiętrowymi, całość zwieńczona rozbudowanym gzymsem głównym koronującym, kryta dachem dwuspadowym z pokryciem blachą płaską.

Od strony zachodniej część elewacji (w tym gzymsy objęte opracowaniem) znajduje się na działce nr 991/22 będącej własnością Gminy Miasta Płock, w związku z tym ta część działki została objęta niniejszym opracowaniem/wystąpieniem. Inwestor uzyskał zgodę Prezydenta Miasta Płocka na dysponowanie częścią działki 991/22 w celu wykonania robót elewacyjnych polegających na wzmocnieniu spękanych ścian na elewacji budynku Sądu Okręgowego w Płocku zlokalizowanego na działce 985 (pismo z dnia 04.09.2023 r. znak sprawy WNG-II.6852.14.2023.JS)

Od strony północnej część elewacji (gzymsy) znajduje się na działce nr 984 (ul. Teatralna), nie planuje się prac remontowych w obrębie tej elewacji, część działki nr 984 nie jest objęta opracowaniem.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia układu przestrzennego ani formy architektonicznej obiektu budowlanego względem stanu istniejącego.

Po wykonaniu prac budowlanych związanych z naprawą ścian zewnętrznych należy wykonać kolorystykę budynku według odrębnego opracowania uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków.

3.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wymiary północno-zachodniego skrzydła budynku /bez zmian/:

- długość 21,33 m,
- szerokość 8,88 m,
- wysokość ok. 11,70 m,

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	Nr strony:	23
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

- powierzchnia zabudowy 198,40 m²,
- powierzchnia użytkowa 263,44 m²,
- kubatura 2056 m³,
- liczba kondygnacji 2.

3.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zwiększenia obciążeń na fundamenty, w związku z tym posadowienie budynku pozostaje bez zmian i nie stanowi przedmiotu tego opracowania.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny wykonane przez Mechanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad zawarte są w ekspertyzie technicznej dotyczącej pęknięć ścian i sklepień w północno-zachodnim skrzydle budynku i razem stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

3.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Lokale mieszkalne nie występują. Projekt nie wprowadza podziału na lokale użytkowe.

3.8 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3.9 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Budynek Sądu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, projekt nie obejmuje zmian w tym zakresie.

3.10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Parametry nie ulegają zmianie w stosunku do stanu istniejącego.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	24
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3.11 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie dotyczy, poza zakresem opracowania.

3.12 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy, poza zakresem opracowania.

3.13 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego nie ulegają zmianie w stosunku do stanu istniejącego.

3.14 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpożarowej pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

3.15 OCHRONA KONSERWATORSKA – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU OBJĘTY POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM

Przedmiotem projektu jest budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 46/164W, data wpisania 8 grudnia 1958 r. Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru zabytkowego miasta Płocka (nr rejestru zabytków: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.) chronionego prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 roku poz. 840).

Początki budynku sięgają lat 1600-1616. Wybudowany został wówczas murowany budynek, w którym mieścił się pałac biskupi. Został on rozbudowany w latach 1640-1644. Zrujnowany w roku 1809 został gruntownie odrestaurowany w roku 1822. W roku 1857 zniszczony przez pożar, a następnie odbudowany i rozbudowany w 1880 roku. Gruntowny remont przeszedł w latach 1979-1985 i obecnie jest siedzibą Sądu Okręgowego w Płocku.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		Nr strony: 25
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3.16 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTY WYSTĄPIENIEM

Prace nad projektem zostały poprzedzone wykonaniem ekspertyzy technicznej północno-zachodniego skrzydła budynku Sądu Okręgowego w Płocku oraz projektu konstrukcyjnego naprawy ścian północno-zachodniego skrzydła budynku. Ekspertyza ta wraz z projektem konstrukcyjnym oraz decyzją o udzieleniu pozwolenia konserwatorskiego (decyzja nr 129/2023 z dnia 13.09.2023 r. znak sprawy BKZ.4120.1.17.2023.MW(12)) jest integralną częścią niniejszego opracowania.

3.16.1 Wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach

Kolejność robót:

- po podstemplowaniu nadproża należy wyciąć nad otworem z jednej strony poziomą bruzdę, wyższą ok 40 mm od zakładanej belki,
- bruzdę przemyć mleczkiem cementowym i osadzić belkę na podporach na gęstej zaprawie cementowej klasy M8,
- przestrzeń między belką a murem (za belką) wypełnić rzadką zaprawą cementową, a przestrzeń między górną półką belki a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową, ubijając ją silnie i dokładnie,
- po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce przewiercić otwory w murze i wytrasować ich położenie w drugiej belce,
- po upływie 5 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony ściany,
- po założeniu belki należy je ściągnąć śrubami,
- belki wypełnić (wyspałdować) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej.

3.16.2 Wzmocnienie rys i pęknięć kotwami spiralnymi

Jako sposób wzmocnienia rys i pęknięć przyjęto technologię kotew spiralnych firmy BRUTT SAVER®. Szczegółowe rozwiązania wraz z lokalizacją kotew przedstawiono na rysunkach K-1, K-2, K-4 i K-5.

Pęknięcia większe niż 2 mm należy dodatkowo wzmocnić przez iniekcję. W szczelinach nawiercić otwory w rozstawie ok. 15 cm. Otwory i pęknięcia przedmuchać sprężonym powietrzem, nawilżyć i za pomocą pistoletu iniekcyjnego wcisnąć zaprawę Brutt Saver Powder S.

WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024		Nr strony: 26
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepiń parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

3.16.3 Wzmocnienie sklepiń ceramicznych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy podstemplować sklepienia, które będą wzmocniane. Należy usunąć warstwy posadzkowe nad sklepieniami przeznaczonymi do wzmocnienia (rys. K-3). Ściany zaznaczone na rysunku A-2 należy rozebrać. Powierzchnie sklepiń należy oczyścić i odpylić. Zbrojenie ułożyć według rysunku K-3 w środku grubości powłoki żelbetowej o grubości 10 cm. Przed betonowaniem powierzchnie sklepiń nawilżyć, aby cegły związały z betonem.

Po minimum 2 tygodniach od zabetonowania przestrzeń nad sklepieniami wypełnić keramzytem i wykonać podkład podłogowy zachowując istniejącą rzędną posadzki.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami i wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

3.16.4 Rozbiórka i odtworzenie wybranych ścian na piętrze

Zgodnie z rysunkiem A-2 należy rozebrać ścianę na piętrze o grubości 31 cm i odtworzyć ją (przemurować) z oparciem na belce stalowej HEB160 o grubości 24 cm z gazobetonu zgodnie z rysunkiem A-3 oraz K-6.

Należy również rozebrać ścianę działową na piętrze o grubości 15 cm zgodnie z rysunkiem A-2. Nową ścianę działową wykonać w technologii lekkiej systemu RIGIPS o grubości 100 mm na konstrukcji z profili stalowych CW 75 i UW 75 z obustronnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 75 mm ISOVER Aku-Płyta. Ścianę działową należy oprzeć na belce stalowej HEB 160 lub 2C180 zgodnie z oznaczeniem na rysunku A-3 oraz K-6.


WEKTOR – P Kowalscy sp. j. 09-402 Płock ul. Dworcowa 2B			
Symbol pracy:	AK – 1010/008/2024	Nr strony:	27
Projekt architektoniczno-budowlany	Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje są własnością firmy „WEKTOR-P” i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane umowie.			

4 CZĘŚĆ GRAFICZNA

Nr rysunku	Nazwa rysunku	Strony
P-1	Lokalizacja budynku	28
A-1	Sklepienia nad parterem – inwentaryzacja	29
A-2	Rzut piętra – inwentaryzacja	30
A-3	Rzut piętra – stan projektowany	31
A-4	Przekrój A-A – inwentaryzacja	32
A-5	Elewacja północno-zachodnia	33
A-6	Elewacja południowo-zachodnia	34
A-7	Elewacja północno-wschodnia	35
K-1	Wzmocnienie ściany wschodniej	36
K-2	Wzmocnienie ściany zachodniej	37
K-3	Wzmocnienie sklepień parteru	38
K-4	Wzmocnienie nadproży parteru	39
K-5	Wzmocnienie nadproży piętra	40
K-6	Przemurowanie ścian działowych piętra	41

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH





Płock dn. 11.03.2024
Sporządził(a) wydruk: Paweł Bielawski

Imię, nazwisko i podpis
osoby reprezentującej organ
Paweł Bielawski
Zespół Działalności Projektowej

LEGENDA:

- A ÷ D** – granice terenu objętego opracowaniem
- granice działki nr 985
- północno zachodnie skrzydło budynku objętego opracowaniem
- fragment działki nr 991/22 czasowo zajęty w celu prowadzenia robót, zgodnie z pozwoleniem z dnia 04.09.2023 r. znak sprawy WNG-II.6852.14.2023.JS



0	02.04.2024				
REW.	DATA				
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.					
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock					
WEKTOR-P				Objekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B				Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	nazwisko nr uprawnień	data	podpis	Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	
	mgr inż. arch. Marta Siodłak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024		Skala: 1:500	Nazwa rys.: Lokalizacja budynku
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.04.2024		Branża: Architektoniczna	Nr rys.
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024		Symbol projektu: AK-1010/008/2024	P-1



- - granice działek
- - granice terenu objętego opracowaniem

Zakres opracowania obejmuje część północno-zachodniego skrzydła budynku:
– wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
– wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
– wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
– przemurowanie i przebudowę wybranych ścian piętra.

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor:			
Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
nazwisko nr uprawnień		data	podpis
mgr inż. arch. Marta Siodlak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna		02.04.2024	
mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna		02.03.2024	
inż. Bartosz Sikorski		02.04.2024	
Obiekt:		Sąd Okręgowy w Płocku	
Adres:		09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
Projekt:		Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiora i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	
Skala:		1:50	
Nazwa rys.:		Sklepienia nad parterem - inwentaryzacja	
Branża:		Architektoniczna	Nr rys.
Symbol projektu:		AK-1010/008/2024	A-1









--- granice działek

--- granice terenu objętego opracowaniem

Zakres opracowania obejmuje część północno-zachodniego skrzydła budynku:
– wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
– wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
– wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
– przemurowanie i przebudowę wybranych ścian piętra.

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor:			
Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
nazwisko nr uprawnień		data	podpis
mgr inż. arch. Marta Siodlak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna		02.04.2024	
mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna		02.03.2024	
inż. Bartosz Sikorski		02.04.2024	
Obiekt:		Sąd Okręgowy w Płocku	
Adres:		09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiora i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku			
Skala:		1:50	
Nazwa rys.:		Rzut piętra - inwentaryzacja	
Branża:		Architektoniczna	
Symbol projektu:		AK-1010/008/2024	
Nr rys.		A-2	




-  – ściana do rozbiórki i odtworzenia z oparciem na belce HEB160 zgodnie z ekspertyzą techniczną
-  – ściana projektowana w technologii lekkiej, oparta na belce stalowej 2C180 lub HEB160
-  – granice działek
-  – granice terenu objętego opracowaniem

UWAGI:

- Odtwarzaną ścianę wykonać z gazobetonu o grubości 24 cm (zamiast 31 cm).
- Ściany ustawić na belkach stalowych.
- Długości belek sprawdzić w naturze.
- Belkę z dwóch ceowników 180 skrócić śrubami M16 co 50cm lub zastosować HEB160.
- Nadproże drzwiowe z belek typu L.
- Ściany zakotwić do ścian prostokątnych.
- Nowoprojektowaną ścianę działową wykonać w technologii lekkiej z płyt g/k na stelażu systemowym, z wypełnieniem wełną mineralną.

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
WEKTOR-P			Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B			Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4
			Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	nazwisko nr uprawnień	data	podpis
	mgr inż. arch. Marta Siodłak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024	
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.03.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
Symbol projektu: AK-1010/008/2024			Nr rys. A-3



--- -- granice działek

--- -- część budynku objęta opracowaniem

Zakres opracowania obejmuje część północno-zachodniego skrzydła budynku:
- wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
- wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
- wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
- przemurowanie i przebudowę wybranych ścian piętra.

0	02.04.2024			
REW.	DATA			
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.				
Inwestor:				
Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock				
WEKTOR-P				Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B				Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4
				Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
	nazwisko nr uprawnień	data	podpis	Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiora i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku
projektant	mgr inż. arch. Marta Siodlak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024		
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.03.2024		
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024		Skala: 1:50
				Nazwa rys.: Przekrój A-A - inwentaryzacja
				Branża: Architektoniczna
				Nr rys. A-4
				Symbol projektu: AK-1010/008/2024

Elewacja północno-zachodnia



----- - granice działek

Zakres opracowania obejmuje część północno-zachodniego skrzydła budynku:
- wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
- wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
- wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
- przemurowanie i przebudowę wybranych ścian piętra.

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor:			
Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
<div>WEKTOR-P</div> <div>WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B</div>		Objekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
	nazwisko nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. arch. Marta Siodlak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024	Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.04.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
		Skala: 1:100	Nazwa rys.: Elewacja północno-zachodnia - inwentaryzacja
		Branża:	Architektoniczna
		Symbol projektu:	AK-1010/008/2024
			Nr rys. A-5

Elewacja południowo–zachodnia



Zakres opracowania obejmuje część północno–zachodniego skrzydła budynku:
–wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
–wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
–wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
–przemurowanie i przebudowę wybranych ścian piętra.

----- granice działek


0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
WEKTOR-P WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
	nazwisko nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. arch. Marta Siodłak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024	
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.04.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
		Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	
		Skala: 1:100	Nazwa rys.: Elewacja południowo-zachodnia - inwentaryzacja
		Branża:	Architektoniczna
		Symbol projektu:	AK-1010/008/2024
		Nr rys. A-6	

Elewacja północno-wschodnia



Zakres opracowania obejmuje część północno-zachodniego skrzydła budynku:
- wykonanie nadproży stalowych w pękniętych nadprożach parteru i piętra;
- wzmocnienie rys i pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych kotwami;
- wzmocnienie sklepień ceramicznych nad parterem;
- przebudowę i przebudowę wybranych ścian piętra.


0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
WEKTOR-P WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
	nazwisko nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. arch. Marta Siodłak upr.nr MA/047/05; MA-1798 spec. architektoniczna	02.04.2024	
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Hibner upr. nr MA/015/09; MA-2121 spec. architektoniczna	02.04.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
		Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	
		Skala: 1:100	Nazwa rys.: Elewacja północno-wschodnia - inwentaryzacja
		Branża:	Architektoniczna
		Symbol projektu:	AK-1010/008/2024
			Nr rys. A-7



UWAGI:

- minimalna długość końcówek Saver Profili z każdej strony pęknięcia lub skrajnych pęknięć powinna wynosić 50 cm,
- optymalny montaż K2 Saver Profili co około 35 do 50 cm,
- montaż kotew K1 Saver Jeśli warunki nie wymuszają inaczej – w powiecie rozstawu Saver Profili,
- po zamontowaniu kotewi istniejące pęknięcia poszerzyć, wyczyścić i wypełnić zaprawą Saver Powder S.
- ostateczne długości i miejsca montażu Saver Profili i kotew Saver ustalić bezpośrednio na budowie w trakcie prowadzenia robót.

A-A



MONTAŻ NADPROŻY STALOWYCH:

- po podstemplowaniu nadproża należy wyciąć nad otworem z jednej strony poziomą bruzdę, wyższą ok 40 mm od zakładanej belki,
- bruzdę przemyć mieczkiem cementowym i osadzić belkę na podporach na gęstej zaprawie cementowej klasy M8,
- przestrzeń między belką a murem (za belką) wypełnić rzadką zaprawą cementową, a przestrzeń między górną półką belki a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową, ubijając ją silnie i dokładnie,
- po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce przewiercić otwory w murze i wytrasować ich położenie w drugiej belce,
- po upływie 5 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony ściany,
- po założeniu belki należy je ściągnąć śrubami,
- belki wypełnić (wyspawować) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej.


LEGENDA:

- ← ØK1 – kotwy Saver Ø8 montowane w wypełnionych zaprawą Saver Powder S otworach Ø16 – 18 wywierconych w murze
- K2 – pojedyncze Saver Profile Ø8 w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4 cm bez grubości tynku)
- K3 – dwa Saver Profile fi8 Ø8 w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4–5 cm bez grubości tynku)

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
nazwisko nr uprawnień		data	podpis
projektant		02.04.2024	
sprawdził		02.03.2024	
opracował		02.04.2024	
dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana			
mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana			
inż. Bartosz Sikorski			
Obiekt:		Sąd Okręgowy w Płocku	
Adres:		09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
Projekt:		Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiora i odtworzenia ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku	
Skala:		1:50	Nazwa rys.: Wzmocnienie ściany wschodniej
Branża:		Konstrukcyjna	Nr rys.
Symbol projektu:		AK-1010/008/2024	K-1



A-A




UWAGI:


- minimalna długość końcówek Saver Profili z każdej strony pęknięcia lub skrajnych pęknięć powinna wynosić 50 cm,
- optymalny montaż K2 Saver Profili co około 35 do 50 cm,
- montaż kotew K1 Saver Jeśli warunki nie wymuszają inaczej – w powłocie rozstawu Saver Profili,
- po zamontowaniu kotewi istniejące pęknięcia poszerzyć, wyczyścić i wypełnić zaprawą Saver Powder S.
- ostateczne długości i miejsca montażu Saver Profili i kotew Saver ustalić bezpośrednio na budowie w trakcie prowadzenia robót.

LEGENDA:

- ← K1 – kotwy Saver Ø8 montowane w wypełnionych zaprawą Saver Powder S otworach Ø16 – 18 wywierconych w murze
- K2 – pojedyncze Saver Profile Ø8 w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4 cm bez grubości tynku)
- K3 – dwa Saver Profile fi8 Ø8 w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4–5 cm bez grubości tynku)






BELKA NADPROZOWA N1
skala 1:20




MONTAŻ NADPROŻY STAŁOWYCH:

- po podstemplowaniu nadproża należy wyciąć nad otworem z jednej strony poziomą bruzdę, wyższą ok 40 mm od zakładanej belki,
- bruzdę przebrać mleczkiem cementowym i osadzić belkę na podporach na gęstej zaprawie cementowej klasy M8,
- przestrzeń między belką a murem (za belką) wypełnić rzadką zaprawą cementową, a przestrzeń między górną półką belki a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową, ubijając ją silnie i dokładnie,
- po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone uprzednio otwory w belce przewiercić otwory w murze i wytrasować ich położenie w drugiej belce,
- po upływie 5 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony ściany,
- po założeniu belki należy je ściągnąć śrubami,
- belki wypełnić (wyspawować) gruzem ceglanym na zaprawie cementowej.

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
WEKTOR-P		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	nazwisko nr uprawnień dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana	data 02.04.2024	podpis
sprawdził	mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.03.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
Symbol projektu: AK-1010/008/2024		Nazwa rys.: Wzmocnienie ściany zachodniej	
		Branża: Konstrukcyjna	Nr rys. K-2



Przekrój A-A 1:20




UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót sklepienie podstemplować
- Zbrojenie należy umieścić w środku grubości powłoki
- Przed betonowaniem sklepienie należy odpylić i nawilżyć



BETON: C30/37 (B37)
STAL: A-IIIN (RB500)

0	02.04.2024	
REW.	DATA	
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.		
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock		
WEKTOR-P		
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		
Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku		
Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4		Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	nazwisko nr uprawnień dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana	data 02.04.2024
sprawdził	mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana	data 02.03.2024
opracował	inż. Bartosz Sikorski	data 02.04.2024
Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepiń parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działłowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		
Skala: 1:50		Nazwa rys.: Wzmocnienie sklepiń parteru
Branża: Konstrukcyjna		Nr rys. K-3
Symbol projektu: AK-1010/008/2024		



Przekrój A–A

SKALA 1:20





UWAGI:

- Sposób montażu kotew i nadproży według rysunków K–1 i K–2
- Lokalizacja kotew na elewacjach według rysunków K–1 i K–2

- LEGENDA:**
- K1 – kotwy Saver $\varnothing 8$ montowane w wypełnionych zaprawą Saver Powder S otworach $\varnothing 16 - 18$ wywierconych w murze
 - K2 – pojedyncze Saver Profile $\varnothing 8$ w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4 cm bez grubości tynku)
 - K3 – dwa Saver Profile $\varnothing 8$ w bruzdzie (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4–5 cm bez grubości tynku)

0	02.04.2024	
REW.	DATA	
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.		
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock		
WEKTOR-P		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4
		Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.04.2024
sprawdził	mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.03.2024
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024
Skala: 1:50		Nazwa rys.: Wzmocnienie nadproży parteru
Branża: Konstrukcyjna		Nr rys. K-4
Symbol projektu: AK-1010/008/2024		



UWAGI:

- Sposób montażu kotew i nadproży według rysunków K-1 i K-2
- Lokalizacja kotew na elewacjach według rysunków K-1 i K-2

LEGENDA:



K1 – kotwy Saver $\varnothing 8$ montowane w wypełnionych zaprawą Saver Powder S otworach $\varnothing 16$ – 18 wywierconych w murze





K2 – pojedyncze Saver Profile $\varnothing 8$ w bruździe (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4 cm bez grubości tynku)



K3 – dwa Saver Profile $\varnothing 8$ w bruździe (szerokość bruzdy ok. 14mm, głębokość ok. 4–5 cm bez grubości tynku)

0	02.04.2024		
REW.	DATA		
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.			
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock			
WEKTOR-P		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku	
WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4	Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana	data 02.04.2024	podpis
sprawił	mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.03.2024	
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024	
Projekt: Remont ścian i stropów wraz z wykonaniem wzmocnień ścian zewnętrznych, wewnętrznych i nadproży, wzmocnieniem sklepień parteru oraz rozbiórka i odtworzenie ścian wewnętrznych działowych północno-zachodniego skrzydła Sądu Okręgowego w Płocku		Skala: 1:50	Nazwa rys.: Wzmocnienie nadproży piętra
Branża: Konstrukcyjna		Symbol projektu: AK-1010/008/2024	Nr rys. K-5




– ściana do rozbioru i odtworzenia z oparciem na belce stalowej HEB160 zgodnie z ekspertyzą techniczną



– ściana nowoprojektowana w technologii lekkiej, oparta na belce stalowej 2C180 lub HEB160

UWAGI:

- Odtwarzaną ścianę wykonać z gazobetonu o grubości 24 cm (zamiast 31 cm).
- Ściany ustawić na belkach stalowych.
- Długości belek sprawdzić w naturze.
- Belkę z dwóch ceowników 180 skrócić śrubami M16 co 50cm lub zastosować HEB160.
- Nadproże drzwiowe z belek typu L.
- Ściany zakotwić do ścian prostokątnych.
- Nowoprojektowaną ścianę działową wykonać w technologii lekkiej z płyt g/k na stelażu systemowym, z wypełnieniem wełną mineralną.



0	02.04.2024	
REW.	DATA	
Niniejszy rysunek jest własnością WEKTOR-P i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.		
Inwestor: Sąd Okręgowy w Płocku, pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock		
WEKTOR-P WEKTOR-P KOWALSCY Sp.j. 09-402 Płock ul.Dworcowa 2B		Obiekt: Sąd Okręgowy w Płocku
Adres: 09-404 Płock pl. Narutowicza 4		Działka nr: 985, 991/22 Obręb: 0008 Śródmieście
projektant	dr inż. Marek Kapela upr.nr 55/89 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.04.2024
sprawdził	mgr inż. Marcin Kowalski upr. nr MAZ/0215/POOK/14 spec. konstrukcyjno-budowlana	02.03.2024
opracował	inż. Bartosz Sikorski	02.04.2024
Skala: 1:50		Nazwa rys.: Przemuirowanie ścian działowych piętra
Branża: Architektoniczna		Nr rys. K-6
Symbol projektu: AK-1010/008/2024		