









Legenda	
Symbol	Opis
	Przewód odprowadzający FeZn Ø8 układany pod tynkiem
	Zwód poziomy FeZn Ø8
	Uziom pionowy miedziany 6-metrowy
	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu
 4.1 OC	Złącze kontrolne 4-otworowe,
	
 1.1 OC	Złącze krzyżowe 4-otworowe



PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński ul. Leśna 1A/16   62-023 Robakowo e-mail <a href="mailto:biuro@gierliński.pl">biuro@gierliński.pl</a>   tel. 502 669 992					
inwestor:	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki				
obiekt:	Remont budynku ostoi Uzarszewo, ul. Akacjowa 12, działka nr ewid. 38/1, obręb Uzarszewo, gmina Swarzędz				
branża:	Elektryczna				skala:  1:100
temat rysunku:	INSTALACJE ODGROMOWE - RZUT DACHU				
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rysunku:
Projektował:	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	WKP/0187/POOE/11	11.2023		E-04
Projektował:					
Sprawdził:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/POOE/13			