



Numer obwodu	1	2
Opis	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	80,3	--
Przewód	YKY 4x25	--
Nazwa obwodu	Rozdzielnia główna RG	--

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński ul. Leśna 1A/16 62-023 Robakowo e-mail: biuro@gierlinski.pl tel. 502 669 992					
inwestor:	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki				
obiekt:	Remont budynku ostoi Uzarszewo, ul. Akacyjowa 12, działka nr ewid. 38/1, obręb Uzarszewo, gmina Swarzędz				
branża:	Elektryczna				skala:
temat rysunku:	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - SCHEMAT IDEOWY				1:100
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rysunku:
Projektował:	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	WKP/0187/POOE/11	11.2023		E-05
Projektował:					
Sprawdził:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/POOE/13			