



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Opis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0	2,0	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Przewód	YKY 5x25	--	--	N2XH-J 5x6	--	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	--	--	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola faz	Tablica kolejowni	Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Dobezpieczenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
"GOYA" Sławomir Gierliński  
ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo  
e-mail: [biuro@gierlinski.pl](mailto:biuro@gierlinski.pl) | tel. 502 669 992

inwestor:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie  
Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

obiekt:

Remont budynku ostoi  
Uzarzewo, ul. Akcyjowa 12, działka nr ewid. 38/1, obręb Uzarzewo, gmina Swarzędz

branża:

Elektryczna

skala:

1:100

temat  
rysunku:

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG  
- SCHEMAT IDEOWY

nr rysunku:

E-06

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	
Projektował:	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	WKP/0187/POOE/11			
Projektował:			11.2023		
Sprawił:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/POOE/13			