



Zestawienie mocy:  
Pi-16kW  
Pobc.-9.6kW  
k-0,6



OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TN-S

Zestawienie mocy:  
Pi-10kW

Obudowę dobrać z zachowaniem 30% rezerwy miejsca na nowe aparaty

Temat:	PROJEKT TECHNICZNY			
Obiekt:	Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie			
Adres obiektu:	ul. Niepodległości 16, 67-300 Szprotawa			
Inwestor:	Gmina Szprotawa ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa			
Jedn. projektowa:	"RADMAKAR" Radosław Kubik ul. Dębowa 9B, 67-300 Szprotawa			
Opracowali:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. MARIUSZ WARSZAWA	LBS/0002/POOE/10		05.2024 r.
Sprawdzający:	inż. Wiesław Tkaczyk	78/86/ZG		05.2024 r.
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TK		Skala:	Nr rys:
			--	E.12