Studnia odwadniajaca

Kolano preizolowane
pionowe (8)
II-K-25+25/P(180)

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-65+65/90(280)

Kolano preizolowane SDR 7,4 MK-10/63+32-P
Złączka prosta HELA M 50 + 2 x HELA H 63 50-10
Złączka prosta HELA M 32 + 2 x HELA H 32 32-10
Zespół złącza NT-P/160-6332

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-50+50/90(250)

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-25+25/90(180)

Rura preizolowana podwójna
II-R-65+65/280 ("pionowo")

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Trójnik prizolowany płaski
II-TP-65/50/50/(280/250/250)

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Rura preizolowana podwójna
II-R-25+25/180 (pionowo)

Zawory odwadniające
II-ZO-25(180)

Rura preizolowana podwójna
II-R-25+25/180 (pionowo)

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Kolano preizolowane
pionowe (8)
II-K-50+50/P(250)

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-25+25/90(180)

Kolano preizolowane SDR 7,4 MK-10/63+32-P
Złączka prosta HELA M 50 + 2 x HELA H 63 50-10
Złączka prosta HELA M 32 + 2 x HELA H 32 32-10
Zespół złącza NT-P/160-6332

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Złącze izolacyjne trójnikowe ZT-160/160/160
Trójnik HELA T 50 + 3 x HELA H 63 50-10
Trójnik HELA T 32 + 3 x HELA H 32 32-10

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Kolano preizolowane
pionowe (8)
II-K-50+50/P(250)

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Kolano preizolowane
pionowe (8)
II-K-50+50/P(250)

Rura preizolowana podwójna
SDR 7,4 MR-10/II-63+32 (160)

Rura preizolowana podwójna
II-R-50+50/250 ("pionowo")

Zawory odwadniające
II-ZO-50(250)

Studnia odwadniajaca

Kolano preizolowane
poziome (oo)
II-K-50+50/90(250)

Kolano preizolowane SDR 7,4 MK-10/63+32-P
Trójnik HELA T 50 + 2 x HELA H 63 50-10
Trójnik HELA T 32 + 2 x HELA H 32 32-10
Redukcja gwintowana 50/25 + zawór kulowy DN25
Redukcja gwintowana 32/25 + zawór kulowy DN25
Zespół złącza NT-P/160-6332

ROZBUDOWA

A B C D E F G H I

ECO - HVAC
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH
Arkadiusz Chatłas
61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57
tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl

Obiekt :	Modernizacja systemu grzewczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27	Data:	11/2023	Nr rys : 16.
Temat :	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.	Skala:	1:250	
Tytuł :	Plan sytuacyjny. Zewnętrzne odcinki preizolowane instalacji grzewczej.			
Projektował :	mgr inż. Arkadiusz Chatłas	nr upr. UAN - 7342/5/96		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek	nr upr. 7131-32/1/PW/2000		