



CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPÓŻAROWA:

| | |
|--|--|
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU / ZABUDOWY | - 1.449,30 m ² |
| WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU | - 14,35 m, (SW), 5 KONDYGNACJI |
| ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH | - 8 m |
| GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO W STREFIE LUB W STREFACH POŻAROWYCH | - $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$ |
| KLASA ODPORNOŚCI PO ŻAROWEJ BUDYNKU | - "B" |
| KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI | - ZL III |
| PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI | - ≈ 16-20 OSÓB |
| PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE | - JEDNA STREFA POŻAROWA - 1.194,6 m ² |



ZAKAZ KORZYSTANIA Z WIND



PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

LEGENDA:



WYJŚCIE EWAKUACYJNE



DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO



DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ



GASNICA



HYDRANT



URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH

| | | |
|--|--|--------------------|
| USŁUGI PRZECIWPÓŻAROWE ZASPOŻ ANDRZEJ STEFANIAK 05-804 PRUSZKÓW, UL. JASNA 11 B LOK. 3 | | |
| OBIEKT: | PÓLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI W WARSZAWIE UL. SZCZOTKARSKA 42 | |
| TEMAT: | WYJŚCIA EWAKUACYJNE. LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH, DROGI POŻAROWE | |
| RYSUNEK: | RZUT KONDYGNACJI I - PRZYZIEMIE | RYSUNEK NR 2 |
| WYKONAŁ: NA PODSTAWIE OBRZĘDOWYCH MATERIAŁÓW | KRZYSZTOF STEFANIAK | 18 GRUDNIA 2023 |