LEGENDA RYSUNKOWA:

- RURY WODY ZIMNEJ – ZW (PP PN16)
- RURY WODY PPOŻ (STAL)
- PION WODNY (ZW, CW, CCW)
- PION WODY PPOŻ. (STAL)
- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY
- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY

Zawór hydrantowy dn25 z wężem półsztywnym L=30m

1.18 KL.SCHOD. 9,42 m² 16 °C
1.17 P.GOSP. 1,14 m² 20 °C
1.16 PRZEDS. 5,05 m² 20 °C
1.19 POM. EKSPOZ. 5 27,82 m² 20 °C
1.15 POM. EKSPOZ. 4 36,29 m² 20 °C
1.14 POM. EKSPOZ. 3 27,22 m² 20 °C
1.13 POM. EKSPOZ. 2 22,04 m² 20 °C
1.12 POM. EKSPOZ. 1 27,28 m² 20 °C
1.11 HOL 21,37 m² 20 °C
1.10 WYST. HIST. 3 14,96 m² 20 °C
1.8 WYST. HIST. 1 31,15 m² 20 °C
1.9 WYST. HIST. 2 37,03 m² 20 °C
1.1 PRZEDS. 2,19 m² 16 °C
1.2 HOL 19,11 m² 20 °C
1.3 KASA/SKLEPIK 7,05 m² 20 °C
1.4 SCHODY 5,10 m² 20 °C
1.5 KOMUNIK. 2,82 m² 16 °C
1.6 SZATNIA 6,27 m² 20 °C
1.7 P.SOCJAL 9,57 m² 20 °C

HP25, dn32, dn 20, dn110PP, dn50PP, dn 20x1,9, dn 20x1,9, OP-9U 3,5/5,3kW OSKAR (Biowa)

rzutnik 1, rzutnik 2, ekran, proj. wlot wentylacji, projektowany podciąg w/g proj. konstr., płyty granit 60x60cm szaro-żółty gr.3cm, korekta obrysu trawnika

S-1 14x28,0 17,5

+0.00, +0.02, +0.32, -0.42=+111,40, +111,40, +0.50

EI 60, CS 30, 3x35,0 12,0, 2%

Nazwa i adres obiektu:
MUZEUM PRZYRODY - DWÓR LUTOSŁAWSKICH W DROZDOWIE
Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, dz. nr ew. 697 obręb Drozdowo

Inwestor:
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich
w Drozdowie
Drozdowo, ul. Główna 38
18-421 Piątnica

Branża: **SANITARNA**

Skala: **1:100**

Data: **31.01.2022**

Tytuł rysunku: **INSTALACJA WOD-KAN, PPOŻ. RZUT PARTERU**

Nr rysunku: **WK02**

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY DO ZMIANY POZWOLENIA
DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 rokku

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

Projektant:
Konsorcjum:
STUDIUM Sp. z o.o.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl

Projektant: mgr inż. Barbara Królak
nr upr. MAZ/0181/POOS/06
specjalność instalacyjna

Opracowujący: Jolanta Lubecka-Godlewska

mgr inż. Arkadiusz Godlewski

Sprawdzający: mgr inż. Artur Nowotka
nr upr. MAZ/0109/POOS/14
specjalność instalacyjna

Podpis:

Numer strony: