



UWAGA:  
W przypadku odbiorów o zwiększonym prądzie rozruchu (np. napędy kolumn) należy w trakcie porjektowania dobrać odpowiednie zabezpieczenia odpływow.

Przykład dla IT:  
B10.2P wylacznik instalacyjny, ch-ka B, 2P, In=10A  
C16.2P wylacznik instalacyjny, ch-ka C, 2P, In=16A  
D16.2P wylacznik instalacyjny, ch-ka D, 2P, In=16A  
Przykład dla TN-S:  
B6.1P wylacznik instalacyjny, ch-ka B, 1P, In=6A  
B10.30A wylacznik różnicowoprądowy z nadprądowym, ch-ka B, 1P+N, In=10A, Id=30mA

UWAGA:  
W przypadku stosowania panelu CP9xx, jego wyposażenie, zakres sterowania oraz interfejsy komunikacyjne uzgodnić z inwestorem.

Q1  
S1  
X1:  
X2:  
X3:  
X4:  
2x4  
U1  
K11  
K10  
H1  
T3  
T4  
N1,2,3  
F1..18  
FM1  
KM1  
M1

ATICS-2-63A-ISO Moduł zasilający-kontrolny  
ATICS-BP-63A Łącznik serwisowy by-pass  
Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających  
Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego  
Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów  
Zabezpieczenie 4A pomiaru napięcia i zasilania U1  
CP-D24 Zasilacz 230VAC/24VDC 1.3A  
Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass  
Styki pomocnicze modułu ATICS  
Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym  
STW3 - Przekładnik prądowy  
STW2 - Przekładnik prądowy  
EDS151 - Ewaluator systemu ATICS  
Wylacznik instalacyjny B16A 2P  
Wylacznik instalacyjny B6A 1P  
Termostat wentylatora  
Wentylator

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MARCIN NOWICKI ARCHITEKT OS. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKÓW		
NAZWA OBIEKTU	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE		
ADRES OBIEKTU	UL. ŻOŁNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN		
ZADANIE	Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rządnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie Zadanie II, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B		
PROJEKTANT NR UPR.	mgr inż. Adam Osirski WAM/0064/PWOE/11	PODPIS PROJEKTANTA:	
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:	
SPRAWDZAJĄCY NR UPR.	mgr inż. Robert Łęgowski KUP/0178/POOE/09	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:	
DATA SPRAWDZENIA	CZERWIEC 2024	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:	
	FAZA:	BRANZA:	SKALA:
	PT	E	szkic
TYTUŁ RYSUNKU	<b>Schemat rozdzielnic RM1</b>		NR RYS.:
			<b>E - 14</b>
ZASTRZEŻENIE: WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSZOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODPATONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.			