

B42 - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa	
Agregat Chłodniczy 122kW	1	39,00	39,00	0,80	31,20	31,20	
Centrala NW4	1	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20	
Centrala NW5	1	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20	
Centrala NW6	1	2,00	2,00	0,80	1,60	1,60	
Centrala NW7	1	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20	
Wentylator dachowy	3	0,07	0,20	0,80	0,16	0,05	
Żaluzje okienne	35	0,10	3,50	0,20	0,70	0,02	
Gniazda Ogólne	33	0,50	16,50	0,40	6,60	0,20	
Panele nadłóżkowe	13	0,50	6,50	0,40	2,60	0,20	
	B42	Pi=	72,20	Ps=	46,46	kj=	0,643492472

B41 - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa
Agregat Chłodniczy 70kW	1	27,00	27,00	0,80	21,60	21,60
Centrala NW1	1	5,50	5,50	0,80	4,40	4,40
Centrala NW2	1	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20
Centrala NW3	1	1,50	1,50	0,80	1,20	1,20
Wentylator dachowy	4	0,07	0,27	0,80	0,21	0,05
Żaluzje okienne	35	0,10	3,50	0,20	0,70	0,02
Gniazda Ogólne	44	0,50	22,00	0,40	8,80	0,20
Panele nadiłózkowe	9	0,50	4,50	0,40	1,80	0,20
Kolumny medyczne	6	0,50	3,00	0,40	1,20	0,20
PEL Sala opatrunkowa	2	0,50	1,00	0,40	0,40	0,20
	B41	Pi=	65,77	Ps=	39,91	kj= 0,606896971

B4-PWP - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa		
B42	1	46,46	46,46	0,80	37,17	37,17		
B41	1	39,91	39,91	0,80	31,93	31,93		
		B4-PWP	Pi=	86,38	Ps=	69,10	kj=	0,8

TK4-B - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa	
PEL Niebieski (gniazda data)	9	1,00	9,00	0,80	7,20	0,80	
PEL Czerwony (gniazda data)	21	0,50	10,50	0,80	8,40	0,40	
Panele nadłóżkowe (gniazda data)	13	0,50	6,50	0,80	5,20	0,40	
	TK4-B	Pi=	26,00	Ps=	20,80	kj=	0,8

TK4-A - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa	
PEL Sala opatrunkowa (gniazda data)	2	0,50	1,00	0,80	0,80	0,40	
PEL Niebieski (gniazda data)	3	1,00	3,00	0,80	2,40	0,80	
PEL Czerwony (gniazda data)	20	0,50	10,00	0,80	8,00	0,40	
Kolumny medyczne (gniazda data)	6	0,50	3,00	0,80	2,40	0,40	
Panele nadiłózkowe (gniazda data)	9	0,50	4,50	0,80	3,60	0,40	
	TK4-A	Pi=	21,50	Ps=	17,20	kj=	0,8

RE - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	PI [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa	
Szafa Serwerowa	2	2,00	4,00	0,80	3,20	1,60	
Klimatyzator jednostka zewnętrzna	2	2,70	5,40	0,80	4,32	2,16	
	RE	PI=	9,40	Ps=	7,52	kj=	0,8

TK-PWP - Odbiory

Odbiory	Ilość	Moc [kW] jednostkowa	Pi [kW]	kj	Ps [kW]	Ps [kW] jednostkowa	
TK4-B	1	20,80	20,80	0,80	16,64	16,64	
TK4-A	1	17,20	17,20	0,80	13,76	13,76	
RE	1	7,52	7,52	0,80	6,02	6,02	
	TK-PWP	Pi=	45,52	Ps=	36,42	kj=	0,8