


0	20	21	22
zasilanie od szafki pomiar. moc instalowana dodana	Zasilanie PE4.1	Zasilanie PE5.1	Zasilanie PE6.1
5,5	2,0	2,0	1,5
	YDY2o	YDY2o	YDY2o
	3x2,5	3x2,5	3x2,5

- 350 -



obudowa wewnętrzna z drzwiczkami IP40(IK07)

- 585 -

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	architekt		
	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.Marek Stawiany Januszowicka 11c/8 53-135 Wrocław,tel.+48 603 914 953		
INWESTOR :	GMINA GROMADKA ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka		
TEMAT :	Dostosowanie części budynku oświatowego w miejscowości Modla na potrzeby prowadzenia placówki przedszkolnej		
ADRES INWESTYCJI :	Dz. Nr 333, obręb Modla Modla 76, 59-706 gmina Gromadka		
STADIUM :	Projekt techniczny		
BRANŻA :	instalacje elektryczne	Data	08.2024
PRZEDMIOT RYS.:	Schemat rozbudowy rozdzielni RG	Skala	
PROJEKTANT	tech. Dariusz Sawicki upr.proj.29/86/UW - DOŚ/IE/4236/01	Nr rys.	ES1
SPRAWDZAJACY	mgr inż. Rafał Bulak upr.proj.109/DOŚ/05 - DOŚ/IE/0106/06	Podpis	