


PRZEKRÓJ B-B



- LEGENDA:
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI 30
 - Ściana o klasie odporności ogniowej REI 60
 - Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
 - C Samozamykacz
- Kolorem zielonym oznaczono elementy przeznaczone do wykonania.

OBIEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Góra		
STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ		
 EKO-STRĄŻAK-POLSKA S.C. biuro: ul. Kukuczki 5 lok. 21 50-570 WROCŁAW tel. 71 78 30 801 e-mail: eko-strazak@eko-strazak.com.pl	DATA: luty 2024 r.	SKALA: 1:100
	TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój B-B	
	RYSUNEK NR: ET - 8	