

PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA:

- Ściana o klasie odporności ogniowej EI 30
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI 60
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120
- C Samozamykacz

Kolorem zielonym oznaczono elementy przeznaczone do wykonania.

OBIEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B  
ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Góra

STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA  
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

DATA:  
luty 2024 r.

SKALA:  
1:100

TYTUŁ RYSUNKU:  
Przekrój A-A

RYSUNEK NR:  
ET - 7

EKO-STRAŻAK-POLSKA S.C.  
biuro: ul. Kukuczki 5 lok. 21  
50-570 WROCŁAW  
tel. 71 78 30 801  
e-mail: eko-strazak@eko-strazak.com.pl