


ELEWACJA PÓŁNOCNA

Kłapa dymowa o powierzchni czynnej  
co najmniej 1,67 m<sup>2</sup>



Skrzynka z głównym zaworem  
gazu w odległości co najmniej  
0,5 m od poziomu terenu i  
otworów okiennych

ELEWACJA WSCHODNIA



Złącze kablowe

ZK

Drzwi służące do  
napowietrzania klatki schodowej

LEGENDA:

Kolorem zielonym oznaczono elementy  
przeznaczone do wykonania.

OBIEKT: Budynek szpitala MSWiA - pawilon B  
ul. Cieplicka, 58-560 Jelenia Góra

STADIUM: EKSPERTYZA TECHNICZNA  
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

DATA:  
luty 2024 r.

SKALA:  
-

TYTUŁ RYSUNKU:  
Elewacja północna i wschodnia

RYSUNEK NR:  
ET - 9

EKO-STRAŻAK-POLSKA S.C.  
biuro: ul. Kukuczki 5 lok. 21  
50-570 WROCŁAW  
tel. 71 78 30 801  
e-mail: eko-strazak@eko-strazak.com.pl