

LEGENDA:

- przewód wywiewny układu wentylacyjnego łazienek
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego kuchni
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego komunikacji
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego komórka
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego sali do ping-pongo
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego gabinetów
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego pomieszczenia odpadów medycznych
- przewód wywiewny układu wentylacyjnego pomieszczeń pomocniczych

FMM.203.HP 6–27m3/h — nawiewnik okienny higrosterowany
– typ nawiewnika prod. AERECO
– zakres wydatku, m3/h

EHT.LEG.930 7–30m3/h — nawiewnik ścienny higrosterowany
– typ nawiewnika prod. AERECO
– zakres wydatku, m3/h

BAT.125.2 70m3/h — kratka wyciągowa ciśnieniowa
– typ kratki prod. AERECO
– wydatek elementu, m3/h

BXC.773 20–80m3/h — kratka wyciągowa higrosterowana
– typ kratki prod. AERECO
– zakres wydatku, m3/h

ABS2.120.R125 — klapa p.poż. ABS2 prod. AERECO

VBP.777 Vn=150m³/h 12V DC/14W/1A KPV.1.160 SAS.160.1200 — nasada dachowa VBP
–typ nasady
–wydatek wentylatora, m3/h
–dane elektryczne
– typ króćca przyłączeniowego
– typ tłumika akustycznego

ACC.V.14.1 — szafa zasilająca do nasad VBP prod. AERECO

RAT.100HD Vn=70m³/h 230V/30W/0,29A — wentylator dachowy RAT
–typ wentylatora
–wydatek wentylatora, m3/h
–dane elektryczne
–typ tłumika

przepustnica regulacyjna okrągła

SNS.125.1070 — tłumik akustyczny sztywny
–model tłumika
–średnica nominalna
–długość

SAS.125.1200 — tłumik akustyczny półelastyczny
–model tłumika
–średnica nominalna
–długość

SAS.125.700 — tłumik akustyczny półelastyczny
–model tłumika
–średnica nominalna
–długość

HomeARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ SZPITALA MSWiA ODDZIAŁ NERWIC PAWILON B W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ

Branża:	Stadium:	Data opracowania:
INST. SANITARNE	PROJ. BUDOWLANY	16.12.2023

Projektant sanitarna: mgr inż. Anna Wolska
NR EWID. DOŚ/IS/0529/07
Podpis:

Sprawdzający sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków
NR EWID. DOŚ/IS/0398/10
Podpis:

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Cieplice, M. Jelenia Góra

Adres inwestycji: dz. nr 27/11, obręb 0004 Jelenia Góra
jed. ewid. 026101_1 Jelenia Góra
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra

Skala:	Temat rysunku:	Nr rysunku:
1:100	RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI	S.20

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.