



- każdy pion wodny należy zaopatrzyć w zawory podpiłowe oraz cyrkulacyjne,
- przewody wodne zaizolowane (grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
- instalację wody zimnej, c.w.u., zaprojektowano jako krytą, przewody zaizolować i prowadzić w brzdach ściennych i podłogowych,
- dla projektowanej instalacji zaleca się montaż zestawu wodomierzowego wraz z armaturą:
 - zawór kulowy DN50
 - wodomierz DN32 typu GMDM-I firmy B-Meters
 - zawór kulowy DN50
 - filtr siatkowy DN50
 - zawór antyskażeniowy typu BA DN50
 - zawór kulowy DN50.

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.