


PŁYTA MONOLITYCZNA, WYLEWANA „NA MOKRO”. GRUBOŚĆ PROJEKTOWANEJ PŁYTY: 300 i 450mm  
 BETON: C35/45 W8;  
 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (BSt500S) – Zbrojenie główne  
 OTULINA: 50mm

	<p style="text-align: center;">nazwa inwestora:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">GMINA DOBRA</p> <p style="text-align: center;">72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A</p>
<p style="text-align: center;">adres inwestycji:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">GMINA DOBRA, m. SKARBIMIERZYCE</p>	

<p><b>branża:</b>                      <b>KONSTRUKCJA</b></p>			
<b>projektant:</b>	mgr inż. ANDRZÉJ BRODOWSKI - specj. konstr.-bud.	107/SZ/85	
<b>opracował:</b>	mgr inż. MARCIN KONCEWICZ		
<b>sprawdzał/cej:</b>	mgr inż. MARCIN LASEK - specj. konstr.-bud.	ZAP/0192/PWOK/13	

<p><b>nazwa inwestycji:</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SKARBIMIERZYCE, BUDOWA ZBIORNIKA WODOCIĄGOWEGO NR 2 - V=600m³ WRAZ Z WYMIANĄ RUROCIĄGU WÓD POPLUCZNYCH Ø200mm Z OSADNIKIEM</p>	
<p><b>nazwa opracowania:</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">TOM II – ZBIORNIK I KOMORA ZASUW CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA</p>	
<p><b>nazwa rysunku:</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PŁYTA DENNA ZBIORNIKA - RYS.SZALUNKOWY</p>	

<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Biuro Projektów "INBUD" s.c.</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">ul Kwiatkowskiego 32/33, 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@grynf.pl</p>	<p><b>nr umowy / oprac.:</b> Nr 408/2022 - P-1144/2022</p> <p><b>stadium oprac.:</b> PROJEKT TECHNICZNY</p> <p><b>data oprac.:</b> CZERWIEC 2023r.</p>	<p><b>skala rysunku:</b></p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:50</p>	<p><b>rysunek nr.:</b></p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold;">1/K</p>
--	--	---	--