



IRDRO


Stanisław Szymczuk; al.Sosnowa 29; 55-114 Ligota Piękna; ☎ 501 361 788
NIP: 7731993261; REGON: 590972418

Ligota Piękna, dnia 02.08.2024

Dotyczy: Zadania "Przebudowa dróg gminnych ulice Makowa, Liliowa w m.Szczodre gm. Długolęka,,

Oświadczam, że projektowane drenokolektory z PE typu MP (ssąco - tłoczące), gdzie otwory wykonane są w górnej części rury pod kątem 120 stopni, mogą zostać zastąpione przez równoważne co do typu, średnicy oraz klasy sztywności (SN8), drenokolektory wykonane z PP.

Z poważaniem:


mgr inż. Jerzy Gasiewicz
Nr ewid. 443/01/DUW
Upr. bud. do projektowania
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej
(sieci, inst., urz., wod-kan,
ciepłota, wentylacyjne, gazowe)