



LEGENDA:

-  - Zwód pionowy - drut FeZn Ø8 mm, przewodzić w rurze instalacyjnej odgromowej
-  - Złącze krzyżowe skręcane FeZn

Uwaga!!!

Zwód pionowy łączyć z blachodachówką za pomocą połączenia skręcane - używać rozwiązań systemowych.
Minimalna grubość blachodachówki nie może być mniejsza niż 0,5 mm. Przy jej skręcaniu zachować ciągłość galwaniczną.

TEMAT, LOKALIZACJA			
Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą, dz. nr 394 obręb ewid. Zdrzychów, jed. ewid. Dalików			
INWESTOR		Gmina Dalików Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików	
TEMAT RYSUNKU	Instalacja odgromowa		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Krasiński		
Projekt arch.-bud.	DATA	SKALA	NR RYS.
	Sierpień 2024	1:50	E2