



1. Instalacje wykonać jako podtynkowe.
2. Instalacje gniazd 1-faz. wykonać przewodem Cu 3x2,5 mm² , instalacje oświetlenia zewnętrznego wykonać kablem YKY 5x4 mm² o klasie reakcji na ogień Eca.
3. System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych.
4. Rozmieszczenie gniazd uzgodnić z wykonawcą kotłowni

PROJEKT TECHNICZNY				
Objekt:	Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kępnie			
Adres:	Kępno ul. Graniczna 14, dz. nr 1077/2			
Instalacje gniazd 1-faz. piwnica				
Projektant:	Imię i nazwisko	Podpis:	Branża: elektryczna	
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94	mgr inż. Piotr Wasilucionek		DATA	
			10.2023	
			NR RYS.	SKALA:
		17	1:100	