


# Zestaw przyzywowy wc dla niepełnosprawnych



- Wezwanie włącznikiem pociągowym
- Kasowanie przyciskiem z lampką
- Sygnalizator nad drzwiami
- Przewody nieoznaczone - 0,5mm
- Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
- Rezystory w zestawie z FEH2001
- Zworki w FAP .... ustawić w pozycji "B"
- Nie zamieniać L1 z L2

PROJEKT TECHNICZNY				
Obiekt:	Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kępnie			
Adres:	Kępno ul. Graniczna 14, dz. nr 1077/2			
Instalacja przyzywowa				
Projektant:	Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Wasiluczonek	Podpis:	Data 10.2023	
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94			NR RYS. 18	SKALA: 1:100