



OZNACZENIA

	POWIERTRZE NAWIEWANE
	POWIERTRZE WYWIEWANE

ARCHIBUD. mgr inż. arch. Agata Kowalska.
43-600 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 509 406 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19

INWESTOR:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

Tytuł:
**RZUT PODDASZA - FRAGMENT- szczyt .
INSTALACJA WENTYLACYJNA**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Piotr Plech upr. nr MAPI0077 /PWOS/03	PODPIS:	DATA: 09.2016
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Głowacz upr. nr SLK4350 /PWOS/12		09.2016

BRANŻA:		NR ARKUSZA:	S6
FAZA:	P.B.	SKALA:	1:100
LINOWA NR:	-		
PROJEKT NR:	-		

UWAGI:

1. Wyrzutnie dachowe zabezpieczyć przed wpływem zjawisk atmosferycznych.
3. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
4. Podczas montażu zastosować się do instrukcji producenta elementów instalacji.
5. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w conajmniej tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda.
6. Część rysunkową projektu należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
7. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac.
8. Projekt zweryfikować i uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego przed przystąpieniem do budowy.