


RZUT PODDASZA - FRAGMENT.- szczyt
SKALA 1:100



- Panel LED
PLZ-066-450-4K_2016 Bemko
- LOWATO II TYP LB2U-3W-B-SA-AT-RU-WH
- oprawa oświetlenia awaryjnego na źródło LED - 3h
akumulator LiFePO 6,4V 4, (CNBP), prod AWEX
- SCREEN DS TYP SCS 40-3W-B-SA-AT
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego na źródło LED - 3h
akumulator LiFePO 6,4V 4, (CNBP), prod AWEX
- Kinkiet EKO-C nr
040041.0101.21 LUG
C70-DLM-250-4K(SW)
- Oprawa Downlight LED
C70-DLM-250-4K - BEMKO
- Plafoniera LED
PSF708-LED-MA - BEMKO
- HELIOS LED
HWM-3W-B-3h-SA-PT-TR
oprawa oświetlenia ewakuacyjnego na
źródło LED - 3h akumulator LiFePO
6,4V 4, (CNBP), prod AWEX

ARCHIBUD, mgr inż. arch. Agata Kowalska,
43-800 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 609 408 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19

INWESTOR:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

TYTUŁ:
RZUT PODDASZA - SZCZYT-
ÓŚWIETLENIE OGÓLNE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. Józef Daniel upr IV 38/89	PODPIS:	DATA: 10.2018
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	inż. Jęży Bochenek Nr upr. Bud.587/KOW/13		10.2018
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR ARKUSZA: E5	
FAZA:	P.B.	SKALA: 1:100	
UMOWA NR:	-		
PROJEKT NR:	-		