



"DETAL A"




"RZUT A"




piersien zębaty dwustronny
typu Bulldog 48x17(np.PZD-1)

piersien zębaty awustronny
typu Bulldog 48x17(np.PZD-1)

"DETAIL B"




"RZUT B"




piersien zębaty dwustronny
typu Bulldog 48x17(np.PZD-1

piersien zębaty o dwustronny
typu Bulldog 48x17(np.PZD-1



Sposób wzmacniania węzłów
płatów grzbietowa(koszowa)-krokiew



Sposób opierania krokwi, płatwi na ścianie komina

UWAGI:

SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE NA ETAPIE REALIZACJI.

ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE POKRYCIE NIE WSZĘDZIE BYŁ DOSTĘP I MOŻLIWOŚĆ POMIARÓW ORAZ OGLEDZIN ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW WIEŻBY PO CAŁKOWITYM ZDJĘCIU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA I DESKOWANIA NALEŻY PRZYSTĄPIĆ DO SZCZEGÓŁOWYCH OGLEDZIN WIEŻBY DACHOWEJ. NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ, CZY WIEŻBA SIĘ NIE WYPACZYŁA. NALEŻY WTEDY OCENIĆ STOPIEŃ ZUŻYCIA DREWNA. SPRAWDZIĆ STOPIEŃ ZAGRZEBIENIA ELEMENTÓW, OBARWY ZAGRZEBIENIA TO UNOSZĄCY SIĘ ZAPACH STĘCHLIWY I LUB GŁUCHY DŹWIĘK PRZY UDERTZENIU MŁOTKIEM. PRZEGNIEĆ I SPOSOBNIĄCE ELEMENTY NALEŻY WYCIĄĆ I WYMIENIĆ. WSZYSTKIE KROKOWIE, PŁATWIE GRZBIETOWE I KOSZOWE WZMACNIAĆ ZGODNIE Z DETALAMI A.B. WSZYSTKIE WĘZŁY POŁĄCZENIOWE KROKIEW-PŁATEW WZMACNIAĆ KĄTOWNIKAMI STALOWYMI ZGODNIE Z DATALEM. KOTWIKI WURPLATY DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ZGODNIE Z ZAPISAMI CO 1,5m.

STOSOWAĆ ŁATY O PRZEKROJU (bxbh) 4x6cm.

WSZYSTKIE KROKOWIE, PŁATWIE OPERAĆ NA ŚCIANACH ZGODNIE Z DETALEM.

ŁĄCZNIKI STOSOWAĆ PRZY WZMACNIANIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW W ROZSTAWIE 40cm NA CAŁĄ DŁUGOŚĆ ELEMENTU(KROKWI, PŁATW)

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Klasa nowego drewna C24
Konstrukcja impregnowana
zanurzeniowo np. Fobos M2, Ogniochron

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i innymi rysunkami konstrukcji

Muraty i platwie kotwic do istniejącej konstrukcji systemowymi kotwami M16 przeznaczonymi do wężby przy użyciu nabojów chemicznych firmy np. Fischer.

Rozstaw kotew dachowych 1,5m

<p>ARCHIBID mg/ml acz, Agata Kowalska, 4300 JAYVIBOND UL. POWALNA 108 Mł 509 045 719 NIP 629 169 03 14</p>		<p>WZROST</p> <p>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO CHRAZMOW UL. SOKOLA 19</p>	
<p>WIEŻBA DACHOWA-WZMOCNIENIE</p>		<p>WZROST</p> <p>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO CHRAZMOW UL. SOKOLA 19</p>	
<p>WZROST</p> <p>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO CHRAZMOW UL. SOKOLA 19</p>		<p>WZROST</p> <p>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO CHRAZMOW UL. SOKOLA 19</p>	