

Wyjaśnienie do przedmiotu zamówienia przeszycia ścian

Stal spiralna określona w projekcie jako HeliBar lub równoważna należy zastosować:

stal spiralną o średnicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej klasy 304 wg EN 1.4301.

Wytrzymałość na rozciąganie $R_t > 510$ MPa.

Zaprawa do wklejania stali spiralnej, określoną w projekcie jako HeliBond MM2 lub równoważna należy zastosować:

zaprawę tiksotropową na bazie cementu dostosowaną do iniekcji przy pomocy pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi.

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powyżej 1,0 MPa.

Zaprawa klasy min. M20 (wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa).