SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Dla P_p=22 kW

PWP
Przeciwpożarowy
Wyłącznik Prądu DPX 160

YKY 4x16mm^2 kier. złącze licznikowe

S301 B6

HDP 5x1,5

FR 103
100A

SPB-12/280
MOELLER
BC szt. 4

SWP

$R_u \leq 10\Omega$

T1

P 304 40A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 304 40A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 304 40A
ΔI_N=30mA

P 304 40A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

P 302 25A
ΔI_N=30mA

1	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe
2	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe
3	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe
4	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe
5	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe 1
6	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe 2
7	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe 4
8	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. biurowe 4
9	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. socjalne
10	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. socjalne
11	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. sanitarne
12	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A pom. gospodarcze
13	S303CB16A	YDY 5x4mm^2	Zasilanie pompa ciepła
14	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Zasilanie centrala wentylacyjna
15	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A zasilanie ruter, alarm
16	S303CB16A	YDY 5x4mm^2	Klima 1
17	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Klima 2
18	S301 B16A	YDYp 3x2,5mm^2	Gniazda 1F 16A zasilanie monitoring
19	S301 B10A	YDYp 3x1.5mm^2	Oświetlenie pom. biurowe,
20	S301 B10A	YDYp 3x1.5mm^2	Oświetlenie pom. zaplecze
21	S301 B10A	YDYp 3x1.5mm^2	Oświetlenie pom. biurowe,
22	S301 B10A	YDYp 3x1.5mm^2	Oświetlenie pom. zaplecze
23	S301 B10A	YDYp 3x1,5mm^2	Oświetlenie komunikacja
24			Oświetlenie zewnętrzne
25	S301 B10A	YDYp 3x1,5mm^2	Oświetlenie awaryjne
	S303 C20A	YDY 5x10mm^2	Instalacja PV

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C
T1 XL 160 4x24

Obiekt: Budynek poczwórnej kancelarii dla Jarzyny Kierz, Lipowiec, Duczymin, Grabowo Opiłki Płoskie, dz. nr 2146/3, gm. Chorzele				
Inwestor: Nadleśnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz				
Schemat ideowy instalacji T1				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-1
Projektant: **mgr inż. Grzegorz Dębowski**	**434/Lb/2001**	styczeń 2024		Nr str.
Sprawdził: mgr inż. Konrad Wereszczyński	**LUB/0247/PWOE/12**	styczeń 2024		