

RZUT PARTERU  
(poczwórna kancelaria  
L. Jarzynny Kierz, Lipowiec,  
Duczynin, Grabowo )  
Skala 1:100

OBIEKT:  
**BUDYNEK PODCZWÓRNEJ KANCELARII  
DLA LEŚNICTWA JARZYNNY KIERZ,  
LIPOWICE, DUCZYMIN, GRABOWO**

LOKALIZACJA: działka ewid. nr 2146/3,  
obręb geodezyjny: 0034 Opilki Płoskie,  
jedn. ewid.: 142202\_5 Chorzele -  
obszar wiejski

INWESTOR:  
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO  
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE  
NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ  
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz


AUTORZY PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	

SKALA: <b>1:100</b>	BRANŻA: <b>elektryczna</b>	NR RYS.: <b>E5</b>
------------------------	-------------------------------	-----------------------

TYTUŁ RYSUNKU  
**Rzut dachu-inst odgromowa**

DATA  
Styczeń 2024



Otok odgromowy uziemiający bednarka FeZn 25/4 1,0m od fundamentów budynku – łączyć bezpośrednio z uziomem fundamentowym oraz konstrukcją stalową obiektu poprzez spawanie a w miejscach wskazanych poprzez złącze kontrolne ZK

Złącze kontrolne w podłożu , zwody pionowe. przewód odprowadzający – instalacja odgromowa budynku

Złącze krzyżowe

Jako zwody poziome niskie oraz zwody pionowe i przewody odprowadzające – wykonać drutem AL fi 8mm z zachowaniem warunków zawartych w normie: PN-EN 62305 ark.1–2–3–4

Zacisk kontrolnego 200/200 na wysokości 1m od gotowego podłoża lub w podłożu