


LEGENDA:

- projektowany hydrant p.poż. HW-25N-20 SLIM
- projektowane okno

UWAGI:

- Układ wodomierzowy należy przenieść w odległości 1 m od wejścia do budynku i zamontować w pom. magazynu na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej wg dołączonego schematu wodomierzowego.
- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zabezpieczyć do klasy EI 60.
- Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:		PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE		 Kupprojekt
Inwestor:		MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:		UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO		nr rys.: A-1
Branża:		ARCHITEKTURA		skala: 1:100
Nazwa rys.:		RZUT PIWNICY		data: 04.2024
Projektant:		mgr inż. arch. Karol Łoziński	nr upr.: MPOIA/037 /2021	podpis:
Sprawdziła:		mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła	nr upr.: 15/PKOKK /2018	podpis: