


LEGENDA:

- istniejąca gaśnica p.poż. ABC
- projektowane drzwi
- projektowane okno
- istniejące drzwi
- projektowane drzwi p.poż. z obudową i nadbudową, wymiary w świetle ościeży, obudowa w klasie EI60
- projektowany hydrant p.poż. HW-25N-20 SLIM
- projektowane kabiny sanitarne ze ścianki HPL
- istniejące sanitariaty do wymiany na nowe dostosowane do potrzeb użytkowników
- projektowana ściana murowana

UWAGI:

- Zlikwidować istniejący hydrant p.poż. w pom. Kl. schodowa i zamontować jako wysuwany, boczny do pomieszczenia korytarza.
- Przy drzwiach D10 w pom. Kl. schodowa wykonać obudowę przeszkloną w klasie EI 60.
- Nad drzwiami D0 w pom. Kl. schodowa wykonać nadbudowę pełną w klasie EI 60, przez które prowadzone będą istniejące i projektowane przewody instalacyjne.
- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zabezpieczyć do klasy EI 60.
- W pom. Kl. schodowa wykonać otwory w stropodachu w celu montażu kłap dymowych o wym. 150x100 cm podłączonych do instalacji SAP. Otwory obmurować bloczkami gazobetonowymi o klasie REI 120.
- Pod obmurowaniem kłap dymowych wykonać stalową konstrukcję nośną zabezpieczoną p.poż. obudową g.k.f. w klasie EI 60.
- Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNI			 Kupprojekt
Inwestor:	MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI			
Lokalizacja:	UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO			nr rys.: A-3
Branża:	ARCHITEKTURA			skala: 1:100
Nazwa rys.:	RZUT PIĘTRA			data: 04.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Łoziński		nr upr.: MPOIA/037 /2021	podpis:
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Katarzyna Tytuta		nr upr.: 15/PKOKK /2018	