

**Dobór zaworu bezpieczeństwa wg opracowania UDT „Urządzenia ciśnieniowe – wymagania ogólne”  
WUDT/UC/2003**

**Obliczeniowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa**

1. Wyznaczenie wymaganej przepustowości zaworu bezpieczeństwa

$$m_{obl.} = \frac{V \cdot \Delta V \cdot \rho_1}{\Delta t} \cdot 3600 \cdot \rho_1 \quad [\text{kg/h}]$$

gdzie:

$m_{obl.}$  - obliczeniowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h]

$V$  – objętość instalacji [ $\text{m}^3$ ],

$\Delta V$  – przyrost objętości czynnika od temp. początkowej  $T_1$  do temp. maksymalnej  $T_2$  [ $\text{m}^3/\text{kg}$ ],

$\rho_1$  – gęstość czynnika w temperaturze początkowej  $T_1$ ,

$\Delta t$  – czas wypływu cieczy [s]

Rodzaj czynnika chłodniczego: glikol etylenowy-35%

$V = 0,951 \text{ m}^3$

$T_1 = -10 \text{ }^\circ\text{C}$

$T_2 = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

$\rho_1 = 1071,0 \text{ kg/m}^3$

$\rho_2 = 1039,0 \text{ kg/m}^3$

$V_1 = 0,000933707 \text{ m}^3/\text{kg}$

$V_2 = 0,000962464 \text{ m}^3/\text{kg}$

$\Delta t = 180 \text{ s}$

Ilość przyjętych do obliczeń zaworów bezpieczeństwa:

1 szt.

**Wymagana sumaryczna przepustowość zaworów bezpieczeństwa:**

$$m_{obl.} \geq 627,4 \text{ kg/h}$$

**Wymagana przepustowość pojedynczego zaworu bezpieczeństwa:**

$$m_{obl.poj.} \geq 627,4 \text{ kg/h}$$

2. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowości dla wstępnie dobranego zaworu:

$$m_{rz} = 5,03 \cdot \alpha_c \cdot A \cdot \sqrt{(p_1 - p_2) \cdot \rho_1} \quad [\text{kg/h}]$$

gdzie:

$m_{rz}$  – rzeczywista przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa, [kg/h]

$\alpha_c$  - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy

$A$  - powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa [ $\text{mm}^2$ ],

$p_1$  – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [MPa],

$p_2$  – ciśnienie atmosferyczne [MPa],

$\rho_1$  – gęstość czynnika w temperaturze początkowej [ $\text{kg/m}^3$ ]

Dobrano zawór bezpieczeństwa HUSTY:

**SYR 1915 DN15 (1/2")**

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa:

**3,5 bar**

Ilość dobranych zaworów bezpieczeństwa:

**1 szt.**

Najmniejsza powierzchnia kanału dolotowego:

**113,10 mm<sup>2</sup>**

$$A = 113,1 \text{ mm}^2$$

$$\rho_1 = 1071,0 \text{ kg/m}^3$$

$$p_1 = 3,5 \text{ bar}$$

$$\alpha_c = 0,25$$

$$m_{rz} = 2327,2 \text{ kg/h}$$

Sprawdzenie poprawności doboru wg warunku:

$m_{rz}$  *dobranego zaworu*

$\geq$

$m_{obl.poj.}$  *obliczeniowe*

**2327 kg/h**

**większe od**

**627,4 kg/h**

**Zawór został poprawnie dobrany wg „Urządzenia ciśnieniowe – wymagania ogólne” WUDT/UC/2003**