

Opis przedmiotu Zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zrębki tartacznej dla potrzeb ciepłowni miejskiej zlokalizowanej w Raciążu.

Zrębka tartaczna nie może być zbutwiała ani zgnita, nie może być zanieczyszczona śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, mokrymi liśćmi, nie może zawierać żadnych innych dodatków, które mogłyby uszkodzić kocioł lub inne urządzenia. Łączna zawartość zanieczyszczeń obniżających wartość opałową zrębki, takich jak kora, trociny, igliwie nie może przekraczać 5% dostarczanej partii zrębki.

Całkowita szacowana ilość zrębki drzewnej do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia wynosi 8000 m³.

Wskazane powyżej ilości zrębki przewidziane do zakupu i dostawy są wielkościami orientacyjnymi. Stanowią one wyłącznie przewidywane maksymalne ilości zakupu i dostawy zrębki w okresie wykonania zamówienia.

1.2. Dostarczana zrębka musi spełniać następujące parametry:

Parametr	Jednostka	Wartości min/max	
		Min	Max
Frakcja zasadnicza 3÷80 mm	% masy	≥ 90	100
Duże gabaryty (> 100mm)	% masy	-	≤ 10
Małe gabaryty (≤ 3mm)	% masy	-	≤ 5
Max długość kawałków (≤ 350mm)	% masy	-	≤ 1
Parametr	Jednostka	Dopuszczalne wartości	
		Min	Max
Wilgotność	%	30	55
Popiół	%	-	1
Wartość opałowa w stanie roboczym	MJ/kg	7,5	10,5
Zawartość liści i igieł	%	<5	
Zawartość kory	%	<5	
Czystość paliwa - czysta zrębka tartaczna	%	>90 czystej zrębki	