



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	T0-1	T0-2	T0-3	T0-4	T0-5	
Moc [kW]/Prąd [A]	24,2/7	--	--	0,55	0,37	-	-	2,4	
Przewód	istn. 5x10	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	--	ISTN.	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Gn. 230V - istniejące	Gn. 230V: Archiwum 1	

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU UL. 1-MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG			TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TO				
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"			PROJEKTOWAŁ:		inż. Paweł Piwowar Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrotechnicznej upr. nr E-117/02		
			SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Bartosz Budzik Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrotechnicznej upr. nr E-217/02		
ADRES: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4			DATA:	LUTY 2024	SKALA:	-	NR RYS.: ES-1/1
			BRANŻA:		ELEKTRYCZNA		