



Numer obwodu	16	17	18	19	
Opis	T0-13	T0-14	T0-15	-	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,05	0,08	0,38	-	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	-	
Nazwa obwodu	Nawietrzak	Wentylator	Stabilizator przepływu	Sterowanie	

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU UL. 1-MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG			TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY T0				
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"			PROJEKTOWAŁ:	inż. Paweł Piwovar Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrotechnicznej upr. nr E-117/02			
			SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartosz Budzik Do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrotechnicznej upr. nr E-217/02			
ADRES: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4			DATA:	LUTY 2024	SKALA:	-	NR RYS.: ES-1/3
			BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			