


-T0 U51

ABB



Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP31

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Podtynkowa

Ilość modułów: 60

Szerokość: 310 mm

Wysokość: 834 mm

Głębokość: 120 mm

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU
UL. 1-MAJA 4, 39-400 TARNOBRZEG

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY
UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH
ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"

ADRES:

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU
PRZY UL. 1 MAJA 4

TYTUŁ RYSUNKU:

WIDOK TABLICY T0

PROJEKTOWAŁ:

inż. Paweł Piwowar
Do projektowania bez ograniczeń
w specjalności elektrotechnicznej
upr. nr E-117/02

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Bartosz Budzik
Do projektowania bez ograniczeń
w specjalności elektrotechnicznej
upr. nr E-217/02

DATA:

LUTY 2024

SKALA:

1 : 5

NR RYS.:

ES-2

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA