



rozdzielnica wg oznaczenia

gniazdo IP20 2x 2P+Z 230V 16A

2xIT+4GN
–punkt elektryczno logiczny
4x gniazdo DATA czerwone z kluczem
2xRJ45 Cat.6
– ramka 5 krotna

czytnik zblizeniowy zintegrowany z kłódką
zasilany 3 bateriami AAA 1,5V

UWAGI:

Dokładną lokalizację na elewacji jednostki zewnętrznej klimatyzacji, przeznaczonej dla pomieszczenia 1.2., należy ustalić z inwestorem na etapie realizacji. Zasilanie z rozdzielni R1 należy doprowadzić do jednostki zewnętrznej. Od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej należy doprowadzić przewód zgodnie z zaleceniami producenta.

Do gniazd RJ45 należy doprowadzić przewód U/UTP kat. 6 z pomieszczenia znajdującego się na 1 piętrze urzędu. Podłączenie do istniejącej szafy RACK w uzgodnieniu z zarządcą sieci. Przewody w przedstawionej przestrzeni prowadzić podłukowo w bruzdach ściennych.

Istniejąca infrastruktura w pom. 1.3 przeznaczona jest do zachowania. Należy przewidzieć wymianę drzwi rewizyjnych na nowe.

Należy dostarczyć 20 kart do czytnika zblizeniowego oraz zaprogramować karty zgodnie z preferencjami inwestora.

INWESTOR		
Gmina Miejska Świdwin		
Plac Konstytucji 3 Maja 1		
78-300 Świdwin		
PROJEKTANT		
tech. elek. Ryszard Chmielewski		podpis
upr. nr UAN/U/7342/74/92		
INWESTYCJA		
Remont pomieszczeń Urzędu Stanu		
Cywilnego		
NAZWA RYSUNKU		
Instalacje elektryczne		
DATA	NR RYSUNKU	SKALA
wrzesień 2024 r.	2	1:100