



Rzut I piętra  
1:100



Przed rozbudową i przebudową				Po rozbudowie i przebudowie			
Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Pow. posadzki	Pow. użytkowa	Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Pow. posadzki	Pow. użytkowa
101	Komunikacja	49,27	49,27	101	Komunikacja	28,32	28,32
102	Pom. socjalne	6,24	6,24	102	Korytarz	3,03	3,03
103	Sekretariat	21,17	21,17	103	Pom. socjalne	6,24	6,24
104	Pom. biurowe	28,25	28,25	104	Sekretariat	21,17	21,17
105	Pom. biurowe	20,64	20,64	105	Pom. biurowe	28,25	28,25
106	Pom. biurowe	11,40	11,40	106	Pom. biurowe	20,64	20,64
107	Pom. biurowe	8,89	8,89	107	Pom. biurowe	11,40	11,40
108	Pom. biurowe	9,89	9,89	108	Pom. biurowe	8,89	8,89
109	Pom. biurowe	10,86	10,86	109	Przedśionek	3,33	3,33
110	Pom. socjalne	4,61	4,61	110	Korytarz	17,54	17,54
111	WC	2,49	2,49	111	Pom. biurowe	9,89	9,89
112	WC	5,53	5,53	112	Pom. biurowe	10,86	10,86
112	WC	5,36	5,36	113	Pom. socjalne	4,61	4,61
113	Sala konferen.	50,94	50,94	114	WC	2,49	2,49
114	Pom. biurowe	20,51	20,51	115	WC	4,55	4,55
115	Pom. biurowe	12,07	12,07	116	WC niep	6,60	6,60
116	Serwerownia	8,64	8,64	117	Sala konferen.	50,94	50,94
				118	Pom. biurowe	20,51	20,51
				119	Pom. biurowe	12,07	12,07
				120	Serwerownia	8,64	8,64
Razem powierzchnia posadzek		276,76		Razem powierzchnia posadzek		279,97	
Razem powierzchnia użytkowa			276,76	Razem powierzchnia użytkowa			279,97

LEGENDA	
(S)	Sygnalizator systemu przywołania
(P)	Przycisk systemu przywołania załączanie i kasowanie
WM	Wentylator mechaniczny wyłącznikiem czasowym
AW1 M1	ONTEC R M1
AW2 C1	ONTEC R C1
AW3 S20 M1X	ONTEC S20 M1X
AW4 S C1	ONTEC S C1
AW5 S W1 COLD + zestaw ścienny	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny
E1 S M1	ONTEC S M1
E2 G	ONTEC G
E3	3700lm, 25W, 148lm/W, cos φ=0,95, 4000K
E4	2900lm, 26W, 102lm/W, cos φ=0,95, 4000K,
E5	2550lm, 24W, 106lm/W, cos φ=0,94, 4000K,

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  Elektro 38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 tel.: 506-434-025, 697-584-737 e-mail: biuro@elektrosc.pl www.elektrosc.pl	Temat: Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórz w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Projektant: mgr inż. Marcin Mróz Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12
	Lokalizacja: Jednostka ewid.: Zagórz-M, 181707_4 Obręb ewid.: 0003, Zagórz Dz. nr ewid.: 1029	Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Sokołowski Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
	Tytuł rysunku: Rzut I piętra Instalacja elektryczna, instalacja oświetleniowa	Skala: 1:100 Data: 11.2023 Nr rys.: 3