



WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH

- Sk – ŚCIANKA KOLANKOWA
- Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, o fakturze baranka, uziarnienie –1,0mm, wysokoparoprzepuszczalny, kapilarnie hydrofobowy, klasa A2-s1 d0
 - Środek gruntujący w kolorze dopasowanym do koloru tynku
 - Masa zbrojąca organiczna, beczementowa, mocno elastyczna
 - Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie, zatopiona w masie zbrojącej
 - Płyta gipsowa z włóknami, gr.12,5mm, klasa A2-s1 d0 o zwiększonych parametrach mechanicznych, odporności na działanie wody (nasiąkliwość poniżej 3%) i zabezpieczeniem przed pleśnią
 - Mocowana za pomocą wkretów do drewna śr. min Ø3,5mm, dł. 35mm plus gr. izolacji
 - Płyta z wełny mineralnej skalnej gr.4cm, klasa reakcji na ogień A1, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_d=0,035$ W/mK
 - Płyta OSB/3 15mm, mocowana za pomocą wkretów do drewna śr. min Ø3,5mm, dł. 35mm
 - Systemowa konstrukcja ściany w układzie szkieletowym, szer.16cm, wykonana ze słupów dwuteowych ze stopkami klasy 1.6E
 - Płyta OSB/3 15mm, mocowana za pomocą wkretów do drewna śr. min Ø3,5mm, dł. 35mm

UWAGA:
Przyjęte w projekcie rozwiązania systemowe wykonywać pod nadzorem właściwych doradców technicznych. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

M—PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 41—902 Bytom ul.Olejniczaka3/1			ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.		14A
FIRMA TEL./FAX. +48 512286896			INWESTOR		
dr inż. arch. Paweł MARYŃCZUK			44—100 GLIWICE, ul. DOLNYCH WAŁÓW 11		1/01/2020
PROJEKTANT			PODPIS NR UPRAWNIEN		NR PROJEKTU
mgr inż. arch. Bartosz GARCZARZYK			07/03/SLOKK		MAJ 2020
SPRAWDZAJĄCY			PODPIS NR UPRAWNIEN		DATA
mgr inż. arch. Anna MAŁEK					1:100
PROJEKTANT			PODPIS NR UPRAWNIEN		SKALA
mgr inż. arch. Tomasz BŁAŻYCA					PW
PROJEKTANT			PODPIS NR UPRAWNIEN		FAZA
PROJEKTANT			PODPIS NR UPRAWNIEN		640—00176007
					NR LICENCJI