

LEGENDA

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE / TYP
———	– instalacja odgromowa (drut odgromowy śr. 8mm)
- - - -	– uziom fundamentowy
—●—	– złącze, zacisk,
—➔—	– zwód odgromowy pionowy,
8	– zacisk probierczy, złącze kontrolne.
◉	– iglica odgromowa
◉	– iglica odgromowa izolowana (maszt antenowy)
1 230V	punkt przyłączenia odbiornika 230V
1 400V	punkt przyłączenia odbiornika 400V
———	kable zasilające do ogrzewania wypustów
———	kable instalacji antenowej

UWAGI:

1. Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305.
2. Jako zewnętrzne urządzenie piorunochronne zastosowano zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm.
3. Zwody poziome na ścianach prowadzić pod ociepleniem płaskownikiem Fe/Zn 40x4, złącza kontrolne wykonać w skrzynkach zabudowanych w ziemi.
4. Uziomy wykonać jako fundamentowe poprzez ułożenie pod fundamentem bednarki ocynkowanej Fe/Zn 40x4.

M–PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 41–902 Bytom ul.Olejniczaka3/1		ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
FIRMA	TEL./FAX. +48 512286896	INWESTOR
mgr inż. Andrzej Góra	190/98	44–100 GLIWICE, ul. DOLNYCH WAŁÓW 11
PROJEKTANT	PODPIS NR UPRAWNIEŃ	
mgr inż. Przemysław Cierpiak	SLK/5066/PWOE/13	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS NR UPRAWNIEŃ	TEMAT
		41–100 GLIWICE, ul. GÓRNA, nr działki 19,20,21
PROJEKTANT	PODPIS NR UPRAWNIEŃ	RZUT DACHU – PLAN URZĄDZEŃ WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
		NAZWA RYSUNKU
PROJEKTANT	PODPIS NR UPRAWNIEŃ	ELEKTRYCZNA
		BRANŻA
PROJEKTANT	PODPIS NR UPRAWNIEŃ	

6E
NR RYSUNKU
1/01/2019
NR PROJEKTU
MARZEC 2019
DATA
1:100
SKALA
PW
FAZA
640–00176007
NR LICENCJI