



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WPZ.52840.2.706.2023.2.SW

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2023 r. (data wpływu do tut. Komendy: 15 listopada 2023 r.) inwestora: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Andrzeja Szulę, nr upr. GT.III-63-46/76 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Bartosza Worwę, nr upr. 692/2019, w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- szerokości spoczników schodów stałych,
- klasy odporności ogniowej stropu oraz konstrukcji i przekrycia dachu,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez konstrukcję i przekrycie dachu,
- wysokości holu,
- zamknięcia drzwiami wyjść z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne,
- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości skrzydła drzwiowego ewakuacyjnych drzwi wieloskrzydłowych,
- oddalenia od siebie o co najmniej 5 m wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób

w budynku zlokalizowanym na dz. nr ewid. 15, obręb 170 przy ul. Kuźnice 8A w Zakopanem

w y r a ż a m z g o d ę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 68 ust. 1, § 216 ust. 1 i 2, § 256 ust. 3 i 6 pkt 5, § 236 ust. 3, § 240 ust. 1 oraz § 238 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (...) „REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOZOWNI WRAZ Z LIKWIDACJĄ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA Z NIEUŻYTKOWEGO NA PODDASZE UŻYTKOWE”** Lokalizacja obiektu: 34-500 ZAKOPANE, UL. KUŹNICE 8A; jedn. ewid. ZAKOPANE; OBRĘB 170; DZIAŁKA EW. NR 15” z sierpnia 2023 r., tj.:

1. **Wykonanie w pomieszczeniach oraz w obrębie otwartej klatki schodowej w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającej wymagania Polskich Norm o zwiększonym do co najmniej 5 lx natężeniu oświetlenia, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

2. *Wyposażenie budynku w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) przypadającej na każde 50 m² powierzchni strefy pożarowej budynku.*
3. *Przeprowadzanie corocznych szkoleń dla pracowników w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji osób, technicznych środków bezpieczeństwa pożarowego oraz praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem gaśnic.*
4. *Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.*
5. *Połączenie urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego systemu sygnalizacji pożarowej w ramach monitoringu pożarowego z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem.*
6. *Zapewnienie możliwości ewakuacji z kondygnacji poddasza poprzez otwartą klatkę schodową, zgodnie z punktem 5.9 ekspertyzy.*
7. *Zabezpieczenie stropu nad kondygnacją parteru zgodnie z opracowaniem pn.: „Opinia pożarowa dotycząca elementów konstrukcyjnych budynku usługowego” z sierpnia 2023 r. sporządzonym przez mgr inż. Grzegorza Kosa.*
8. *Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku zgodnie z punktem 5.14 ekspertyzy oraz jej częścią graficzną.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej – wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku – adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika – jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy

dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Załącznik:

1 x Informacja o ochronie danych osobowych



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
St. bryg. mgr inż. Paweł Łaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane + 1 egz. ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Zakopanem + 1 egz. ekspertyzy.

