



- UWAGI:**
- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ
  - RUROCIĄGI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO PROWADZIĆ 5cm PONIŻEJ STROPU
  - SKROPLINY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 0,5% W KIERUNKU ODPLYWU
  - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZGODNEJ Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ PRZEGRODY.

<p>Klimatyzator ścienny Wydajność chłodnicza: 1,5 kW Wydajność grzewcza: 1,7 kW Pobór mocy chl.: 0,018 kW Pobór mocy grz.: 0,018 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 27-32 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 9,0 kg Wymiary (dł./wys./szer.): 750×295×265 mm</p>	<p>Klimatyzator ścienny Wydajność chłodnicza: 2,2 kW Wydajność grzewcza: 2,4 kW Pobór mocy chl.: 0,021 kW Pobór mocy grz.: 0,021 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 27-33 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 9,0 kg Wymiary (dł./wys./szer.): 750×295×265 mm</p>	<p>Klimatyzator ścienny Wydajność chłodnicza: 2,8 kW Wydajność grzewcza: 3,2 kW Pobór mocy chl.: 0,024 kW Pobór mocy grz.: 0,024 kW Zasilanie: 220-240V/1/50Hz Poziom natężenia dźwięku: 29-35 dB(A) 7 biegów wentylatora Masa: 10,0 kg Wymiary (dł./wys./szer.): 750×295×265 mm</p>

TEMAT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA II PIĘTRZE W BUDYNKU ŁÓDZKIEGO ODR Z.S. W BRATOSZEWICACH Inwestor: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Z.S. ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Radosław Maciak upr. bud. LOD/1029/POOS/08	DATA: sierpień 2024r. BRANŻA: instalacje sanitarne
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewelina Deląg	SKALA: 1:100
RYSUNEK:	INSTALACJA KLIMATYZACJI - II PIĘTRO	RYS. NR: 12