Zdalny skraplacz
Przepływ powietrza: 6800m3/h
Zasilanie: ciecz/gaz: Ø12/Ø16
Zasilanie: 230V / 1Ph / 50Hz
Pobór mocy: 0,68kW
Natężenie dźwięku: 46db(A)
Wymiary: WxLxH: 1200x860x1100mm
Waga:84kg

10X17
30

11X17
30

Stoł ówka

A-007A

Wę zeł Cieplny

A-006K

Wpięcie rur na potrzeby szafy klim. do inst. wod-kan przy umywalce

gaz Ø16
ciecz Ø12

Zlicowanie ze ścianą istniejącego hydrantu ppoż. po usunięciu okładziny. W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na grubość istniejącej ściany oraz istniejące instalacje z obu stron przegrody.

proj.zasilanie
woda PP DN20

proj.Skropliny DN20

Istniejące rurociągi klimatyzacji do demontażu.
Trasa do wykorzystania na potrzeby zasilenia projektowanej szafy klimatyzacyjnej

A-009
A-008
A-007
A-001
A-006
A-006A
A-003
A-002
A-004
A-005
A-006B
A-006C

Hydrant

1 x zawór elektromagnetyczny
DN20 ON/OFF,uszczelka EPDM

gaz Ø16
ciecz Ø12

PRZEJŚCIE PRZECIWPOŻAROWE EIS120
Ilość owinięć tasmą przeciwogniową w przegrodzie wg średnic rurociągów.
Zabezpieczenie przejścia masą ognioochronną po obu stronach przegrody

Archiwum

Rozdzielnic

Klapa przeciwpożarowa okrągła (normalnie otwarta) z siłownikiem elektrycznym, ze sprężyną powrotną.
Średnica: Ø160
Napięcie siłownika: 230V

Projektowana szafa klimatyzacyjna
Całkowita wydajność chłodzenia: 8,0kW
Jawna wydajność chłodzenia: 7,3kW
Całkowity pobór mocy: 9,1kW
Wydatek powietrza: 2500m3/h
Max spręż dyspozycyjny:430Pa
Zasilanie: 230V/1Ph/50Hz
Ciśnienie akustyczne: 53db(A)
Wymiary: WxLxH: 675x675x1980
Waga: 227kg

Pomieszczenie archiwum

Istniejący wentylator wyciągowy
Do wymiany na nowy:
V max=330m3/h
Napięcie: 230V
Pobór mocy: 27W
Śr. przyłącza: Ø125
waga: 5kg

Palarnia

2 x zawór elektromagnetyczny
DN40 ON/OFF,uszczelka EPDM

PRZEJŚCIE PRZECIWPOŻAROWE EIS120
Ilość owinięć tasmą przeciwogniową w przegrodzie wg średnic rurociągów.
Zabezpieczenie przejścia masą ognioochronną po obu stronach przegrody

Istniejący grzejnik płytowy
L=1100mm
H=600mm
S=100~110mm

Istniejący grzejnik płytowy
L=1100mm
H=600mm
S=100~110mm

Istniejący grzejnik płytowy
L=1100mm
H=600mm
S=100~110mm

Istniejący grzejnik płytowy
L=1100mm
H=600mm
S=100~110mm

Istniejący grzejnik płytowy

okno
okno
okno
okno
okno
okno
okno
okno

Istniejący leżak C.O. 2xØ40
Istniejący pion C.O.2xØ25

Istniejący leżak C.O. 2xØ40
Istniejący pion C.O.2xØ25

PRZEJŚCIE PRZECIWPOŻAROWE EIS120
Ilość owinięć tasmą przeciwogniową w przegrodzie wg średnic rurociągów.
Zabezpieczenie przejścia masą ognioochronną po obu stronach przegrody

2 x zawór elektromagnetyczny
DN40 ON/OFF,uszczelka EPDM

Nawiew świeżego powietrza poprzez istniejące nawiewniki okienne
Do wymiany na nowe

2 x zawór elektromagnetyczny
DN25 ON/OFF, uszczelka EPDM

PRZEJŚCIE PRZECIWPOŻAROWE EIS120
PIONÓW C.O.
Ilość owinięć tasmą przeciwogniową w przegrodzie wg średnic rurociągów.
Zabezpieczenie przejścia masą ognioochronną po obu stronach przegrody

Nawiew świeżego powietrza poprzez istniejące nawiewniki okienne
Do wymiany na nowe

2 x zawór elektromagnetyczny
DN25 ON/OFF,uszczelka EPDM

PRZEJŚCIE PRZECIWPOŻAROWE EIS120
PIONÓW C.O.
Ilość owinięć tasmą przeciwogniową w przegrodzie wg średnic rurociągów.
Zabezpieczenie przejścia masą ognioochronną po obu stronach przegrody

PROFIL
ROK ZAŁOŻENIA 1987

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL" Sp.z.o.o.
15- 879 Białystok, ul. Stołeczna 15
tel./ Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIWNICY: INSTALACJE SANITARNE			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU**	Stadium:	PROJEKT	
		Branża:	SANITARNA	
LOKALIZACJA:	ul.M. Skłodowskiej Curie 1, 15-950 Białystok	Skala:	Data:	Nr rysunku:
NR EWID. GRUNTU:	działka nr ew. gr. 1674, obręb Śródmieście, Powiat Białystok, Gmina Białystok	1:100	05.12.2023r.	1
PROJEKTANT:	mgr inż. Karol Cezary Prokopczyk PDL/0119/PWOS/11	Podpis:		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Michał Baranowski PDL/0073/PWBS/22	Podpis:		
współpraca:	mgr inż. Sylwester Endzul	Podpis:		

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E.
Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOIP PROFIL