



Zakład Komunalny
Spółka z o.o.



ZK/49/2023

Gizałki, dnia 25.08.2023 r.

Gmina Gizalki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizalki

Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Gizałkach ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizalki w odpowiedzi na Państwa wniosek o wydanie warunków przełączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 16.08.2023 roku podaje warunki techniczne na wykonanie przebudowy i rozbudowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości w miejscowości Tomice dz.470/8:

- przebudowę i rozbudowę przyłączy należy wykonać zgodnie z PN,
- przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wykonać z rur PEHD 100-RC SDR 17 PN 10 DN 125x7,4 lub PVC DN 110x4,2 PN 10 z uzbrojeniem w hydrant nadziemny DN 80,
- odcinek sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego wykonać w rurze osłonowej,
- przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku wykonać z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy co najmniej DN 40, Docelowy montaż wodomierza wykonać w szczelnej studni wodomierzowej włączowej lub w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. W przypadku montażu wodomierza w studni wodomierzowej włączowej z PEHD DN 1000 projektowana studnię zlokalizować w pasie zieleni. Właz o średnicy co najmniej DN 600mm. Studnia musi posiadać stopnie lub klamry do schodzenia,
- przyłącze kanalizacyjne do projektowanego budynku wykonać z rur PVC SN 80 DN 160 zakończonej studnią rewizyjną betonową DN 1000,
- istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej przebudować za pomocą rur PVC DN 160 SN 8 oraz studni rewizyjnej zbiorczej z PVC DN 315 z włazem teleskopowym D400,
- przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku szkoły zakończyć urządzeniem pomiarowym (istniejącym wodomierzem),



Zakład Komunalny
Spółka z o.o.

- przebudowę włączenia istniejących przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej zaprojektować za pośrednictwem nawiertek samoprzewiertnych lub nawiertek z opaską i zasuwą, projektowaną nawiertkę uzbroić w obudowę teleskopową, skrzynkę zasuw oraz płytę betonową do umocnienia skrzynki zasuw, słupek metalowy z tabliczką z naniesionymi parametrami technicznymi (tj. średnicą, odległością),
- przebudowane i rozbudowane przyłącza należy wykonać przez uprawnioną firmę,
- przy przebudowie i rozbudowie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania,
- po rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić pisemnie Zakład Komunalny Sp. z o.o.,
- włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną przebudowanego przyłącza oraz po przedstawieniu mapy geodezyjnej powykonawczej,

PREZES ZARZĄDU

Paweł Dudkowiak

Z poważaniem