



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1		RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6
Opis	WLZ	Ochronniki przebieg	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Napęd bramy garażowej
Typ kabla	YKY			YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Przekrój przewodu	5x10			3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5



Oznaczenie urządzenia	RG/7	RG/8	RG/9	RG/10					
Opis	Napęd bramy garażowej	Gniazda 400V	Gniazda 400V	Gniazda 400V					
Typ kabla	YDYp	YDY	YDY	YDY					
Przekrój przewodu	5x2,5	5x4	5x4	5x4					



OBIEKT:			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAŻU OSP ŁAZY			
ADRES			
Łazy, gm. Łuków			
OBIEKTU:			
nr ewid. działki 570			
TYTUŁ:			SKALA:
Schema Rozdzielnicz głównej RG			n/d
NUMER:		E-4	
PROJEKTANT:	Dariusz Kędziora	SPRAWDZAJĄCY:	Michał Kalinowski
NR UPRAWNIENI:	LUB/0037/PWBE/18	NR UPRAWNIENI:	LUB/0115/PWBE/17
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	12.2023